

2. DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky **Zateplení bytového domu a budovy obecního úřadu č.p. 92 v Hrobicích na Moravě**

Zadavatel **Obec Hrobice, Hrobice 92, 763 15 Hrobice**

Druh zadávacího řízení **Zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách)**

Dotaz:

Doplněný výkaz výměr vykazuje chybu. Položka č. 31 „Demontáž a zpětná montáž mříží oken“ není připočítávána do celkové ceny rozpočtu. Navíc jsem při prohlídce objektu konstatoval (uchazeč), že bude nutné minimálně dvě mříže rozměrově upravit. Zároveň se chci zeptat, zda se bude provádět alespoň minimální zateplení parapetů a ostění.

Odpověď:


- U položky 31 výkazu výměr byl doplněn původní popis "Demontáž a zpětná montáž mříží oken" na "Demontáž a zpětná montáž mříží oken včetně úpravy" a byla odstraněna chyba ve vzorci pro výpočet celkové ceny za oddíl. Na základě jednání s projektantem bylo doplněno zateplení ostění v tl. 20mm. Přesto zůstává odpovědnost za správnost výpočtu nabídkové ceny na uchazeči.

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený výkaz výměr.

V případě dalších dotazů a nejasností se obraťte přímo na zhotovitele rozpočtu pana Bráblíka: brablik@cmail.cz, tel. 776 127 025.

V obci Hrobice dne 21. 2. 2018

OBEC HROBICE
763 15 okr. Zlín


.....
Ing. František Gajdošík
starosta obce