

Zadavatel: Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace
Se sídlem: Budovatelská 4819, 76005 Zlín
Zastoupený: Mgr. Hana Vařáková, ředitelka
IČ: 71007270

6/O/2018028

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 16.5.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce střechy MŠ Budovatelská**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2018028
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=71007270>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:


máme otázku k VŘ, a to zda je možná záměna skladby střechy S1.
Konkrétně zda je možná záměna materiálu povrchové krytiny na mPVC, tl. 1,5 mm (původně asfalt)?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje vysvětlení, že vzhledem ke stávajícímu technickému řešení střechy (asfaltový pás) objektu MŠ Budovatelská, není možná záměna navrhovaného materiálu střechy, protože lokálně dochází ke kontaktu (natavení) se stávající krytinou. Pro dodavatele je poskytnutá projektová dokumentace vč. výkaz výměr závazná.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 16.5.2018.

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností