

Zadavatel:   
Se sídlem:   
Zastoupený:   
IČ:

8/O/2018047

VŠEM DODAVATELŮM

Ve  dne

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky:   
Ev. číslo veřejné zakázky:   
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení:



**INTERREG V-A**  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
ČESKÁ REPUBLIKA



**EURÓPSKA ÚNIA**  
**EURÓPSKY FOND**  
**REGIONÁLNEHO ROZVOJA**  
**SPOLOČNE BEZ HRANÍC**

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

1. SO 203/pol. 19: podle předložené projektové dokumentace se nedá ocenit tato položka (nedostatečné technické údaje). Žádáme o doplnění těchto parametrů:

- průměr nerezových lanek
- velikost oka výpletu
- orientace oka výpletu (podélné, příčné)
- typ nerezu lanek (316 nebo 304)
- způsob spojení lanek (dutinkou nebo proplétáním lanek)
- stupeň vypnutí lanek


2. SO 204/pol. 17 : totožné s dotazem č.1

3. SO 205/pol. 25 : totožné s dotazem č.1

Odpověď č. 1 :

Zadavatel upřesňuje k dotazovaným položkám, že pro zábradlí platí ČSN 74 3305, veškeré prvky zábradlí musí splňovat její ustanovení.

Oka musí být úhlopříčná, maximální otvor průměru 40 mm (viz výstřižek), zbytek není předepsán, je věcí zhotovitele a jeho nabídky.



Obrázek 7 – Plošná děrovaná výplň

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 12.7.2018.  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819>

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností