

Zadavatel: Město Brumov-Bylnice
Se sídlem: H. Synkové 942, 76331 Brumov-Bylnice
Zastoupený: Zdenkem Blanařem, starostou
IČ: 00283819

3/O/2018106

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 18.9.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **Cyklostezka Bečva – Vlára – Váh, úsek Bylnice – Svatý Štěpán**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2018-029416
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Dotaz k odpovědi č.2:

„Na využití přebytku se musí zhotovitel domluvit s objednatelem stavby (rozprostření v okolí, překrytí existující skládky,...)“

Jaké náklady k tomu máme tedy počítat? Prosíme o konkrétní údaje, aby nabídky všech uchazečů vycházely se stejného zadání a byly navzájem porovnatelné.

Odpověď č. 1 :

Položka 1113 Sejmnutí drnu zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku. Přebytečná zemina bude uložena na hromady/rozprostřena na místě určeném investorem stavby v okolí cyklostezky.

Dotaz č. 2:


V PD není zmínka o kluzných trnech v příčných spárách CB krytu, které omezují vertikální pohyby desek a zajišťují komfortní užívání cyklostezky pro cyklisty i bruslaře. Nedoplňuje zadavatel PD o kluzné trny osazované na nosiče z betonářské oceli ve vzdálenostech 500 mm?

Odpověď č. 2 :

Tyto konkrétní detaily je nutno přizpůsobit technologii pokládky a zahrnout do RDS. Obě položky týkající se CB krytu, tj. 58110 a 58130 zahrnují kotvy i kluzné trny.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 18.9.2018.
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819>

Za zadavatele

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MCI SERVIS s.r.o.', written in a cursive style.

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností