

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 VŠEM DODAVATELŮM



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Zadavatel: **UNIWELL CZ s.r.o.**
Sídlo: 384 72 Zdíkov 180
IČ: 26050994
DIČ: CZ26050994
Zastoupená: **Zdeňkem Albrechtem**, jednatelem společnosti

Název VŘ na dodavatele: „REALIZACE FVE SPOLEČNOSTI UNIWELL CZ“

Ev. číslo veřejné zakázky: 00000001
Předmět veřejné zakázky: Stavební práce
Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel v souladu metodikou poskytovatele dotace poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1:

Jaký je poptávaný výkon ?

- ZD bod 4) poptává 99,9 kWp, 370 kusů modulů 270Wp
- ZD bod 5) požaduje celkový výkon 207,76 kW s odkazem na PD – PD popisuje jen výkon 99,9kW

Odpověď č.1:

Jedná se o chybu v ZD, správně má být 99,9kWp

Dotaz č.2:

Lze měnit výkon modulu a tím i celkový počet modulů?

- PD popisuje moduly Sharp – většinou ZD dovoluje změnu technologie, je to i v tomto případě?

Odpověď č.2:

Změna technologie je možná (viz Důležité upozornění v ZD na straně 7), při zachování technických parametrů FVE v ZD.

Dotaz č.3:

Výkresy PD zakreslují FV moduly na dvou střeších, na trapézový plech, na kombivruty. Tato střecha je však se sklonem 4° a běžně se instalace do 10° dělají s konstrukcí naklánějící FV moduly. Výkres však ukazuje moduly přímo na ploše střechy. Naopak statický posudek poukazuje na použití konstrukce se sklonem cca 30°. Jaká je tedy správná konstrukce?

Odpověď č.3:

FV nejsou přizvedávány a musí kopírovat sklon střechy. Nelze měnit orientaci ani sklon panelů. Celkový výkon, orientace panelů a tím i roční solární zisky jsou kalkulovány s ohledem na podmínky výzvy v OPPIK.

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 VŠEM DODAVATELŮM



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 12.9.2018.
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=26050994>

Ve Zdíkově: 12.09.2018

UNIWELL CZ s.r.o. 1.

CZ 384 72 Zdíkov 180
IČO: 26050994 DIC: CZ26050994

.....
Zdeněk Albrecht, jednatel společnosti