

# Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 VŠEM DODAVATELŮM



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

Zadavatel: **M - KOVO s.r.o.**  
Sídlo: 588 41 Rantířov 143  
IČ/DIČ: 25515799/CZ25515799  
Zastoupená: **Tomášem Mičkem**, jednatelem společnosti

**Název VŘ na dodavatele: „Nákup a instalace kogenerační jednotky, včetně měření a regulace v objektu M-KOVO“**

Ev. číslo veřejné zakázky: 00000001  
Předmět veřejné zakázky: Dodávka technologie včetně montáže  
Druh zadávacího řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávacích podmínek. Zadavatel v souladu metodikou poskytovatele dotace poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

---

## **Dotaz č.1:**

V předmětu zakázky (jak v oznámení, tak v zadávací dokumentaci) jsou uvedeny požadavky na výkon: „ ... o tepném výkonu minimálně 30 kW a tepelném výkonu minimálně 69 kW“.

**Je patrné, že 30 kW má být elektrický výkon – můžete tuto skutečnost, prosím, potvrdit?**

## **Odpověď č.1:**

Ano, 30kW je skutečně elektrický výkon.

---

## **Dotaz č.2:**

Předpokládaný termín zahájení realizace je 01.10.2018, termín ukončení je 15.12.2018.

**Můžete tento rozsah termínů, prosím, potvrdit?**

## **Odpověď č.2:**

Ano, potvrzujeme rozsah termínů.

---

## **Dotaz č.3:**

V zadávací dokumentaci jsou u požadovaných parametrů uvedeny elektrický výkon minimálně 30 kW, tepelný výkon minimálně 69 kW, a celková účinnost minimálně 105,6 %, příkon v palivu minimálně 93,8 kW. Tabulkové hodnoty běžně dostupných kogeneračních jednotek uvádí standardní celkovou účinnost max. 103,6 %.

**Můžete, prosím, potvrdit platnost uvedených technických parametrů v zadávací dokumentaci výběrového řízení?**

## **Odpověď č.3:**

# Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 VŠEM DODAVATELŮM



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Podnikání  
a inovace pro konkurenceschopnost

ZD vycházela z parametrů KGJ zveřejněných v technických listech na internetu. Na základě dotazu zjistil zadavatel, že parametry byly chybné. Správné jsou následující parametry: Elektrický výkon zůstává minimálně 30 kW, tepelný výkon minimálně 65,7 kW, celková účinnost minimálně 103,6 %, příkon v palivu 92,4 kW.

Zároveň byla zveřejněna opravená verze ZD.

---

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 19.9.2018.  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=25515799>

V Rantířově: 19.09.2018

**M-KOVO s.r.o.**

Rantířov 143, 588 41 Vyskytářka n. Jihl.

tel./fax: 567 276 283, 567 276 185

e-mail: [info@m-kovo.cz](mailto:info@m-kovo.cz)

[www.m-kovo.cz](http://www.m-kovo.cz)

Tomáš Mička, jednatel společnosti