

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 3/18048

„Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“

Název: Město Kunovice
Sídlo: náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO: 00567892
zastoupený: Ing. Pavel Vardan, starosta města

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Jagošová, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 18048



Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky: „Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola“

Ev. číslo (VVZ): Z2019-006614

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

Užší řízení

Název projektu dle žádosti o podporu: **„Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“**

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402

Použité zkratky:

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 14. 3. 2019

„Ve výpisu "skladby podlah" pod ozn. "d" je PVC podlaha, s tl. 5mm (vr. lepidla), ale ve výkazu je v pol. č. 514 jen tloušťka 2,0 mm jaká tl. PVC podlahy se má tedy cenit? “

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 14. 3. 2019

Zadavatel uvádí, že oceňovat se bude PVC podlaha o tl. 2,5 mm.

Dotaz účastníka ze dne 14. 3. 2019

„V pohledech je při vstupu do objektu navrženo LOGO "Stará škola" ... na severozápadním pohledu je umístěno na dřevěném fasádním obkladu, ale na jihovýchodním pohledu je již umístěno na hliníkové přesklené stěně. Nikde v projektu sem nenašel, z jakého materiálu má být zhotovení a také jakých rozměru má být. “

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 14. 3. 2019

Zadavatel uvádí:

Logo na prosklené stěně – na skle nalepena mléčná fólie, výška písma 400mm

Logo na fasádě – písmo vyrobeno z kompaktní desky tl. 10mm, povrch z hliníkové fólie, odsazení od stěny 15mm

Dotaz účastníka ze dne 14. 3. 2019

„Na fasádě 1.NP při vstupu je navržen dřevěný fasádní obklad. Tuto konstrukci sem nenašel ve výkaze výměr. Má se tedy taky cenit?“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 14. 3. 2019

Zadavatel uvádí, že fasádní obklad je obsažen v položce 194 – Nezatř. PC 03 Dřevěný fasádní obklad D+M barva tmavě „hnědá Onyx“.

Dotaz účastníka ze dne 14. 3. 2019

„Na dvou terasách sou navrženy "terasové desky na podkladní konstrukci",ve výkazu výměr (pol. č. 511) je informace, že to může být "např. systém Thermowood" ... ale nikde v projektu sem nenašel přesnou specifikaci, např.: tloušťku a šířku desek, zda mají mít pero drážku nebo rovnou hranu, a také jaká má být vrchní barva, jakou tloušťku má mít podkladní konstrukce roštu a pod.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 14. 3. 2019

Zadavatel uvádí následující - tloušťka desek 26mm, šířka desek 140mm, rovná hrana, zadní strana s rýhováním, podkladní konstrukce roštu provedena z hranolů 42x68mm, rektifikace pomocí stavitelných plastových terčů, vrchní nátěr „graphite grey“ (bude odsouhlasen na vzorku na stavbě).

Dotaz účastníka ze dne 18. 3. 2019

„V poskytnuté dokumentaci na stavbu "Podnikatelský inkubátor Kunovice-Stará škola" nemůžeme nalézt výkresy rozvodnic NN níže :

Prosíme o kontrolu...

Díl: E.07.02	ROZVÁDEČ RH100 (výkres rozváděče)			
Díl: E.07.03	ROZVÁDEČ RS11_ (výkres rozváděče)			
Díl: E.07.04	ROZVÁDEČ RS21_ (výkres rozváděče)			
Díl: E.07.05	ROZVÁDEČ RS31 (výkres rozváděče)			
Díl: E.07.06	ROZVÁDEČ RS (výkres rozváděče)			
Díl: E.07.07	Rozváděče RS			
165	PC210854333	Rozváděč RS	kus	26,00000

Dále prosíme k dispozici knihu standardů, popřípadě pokud ne tak jestli je vyžadován nějaký typ koncových prvků.

S ohledem na svítidla rovněž prosíme o knihu svítidel.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 18. 3. 2019

Zadavatel k dotazu přikládá výkresy, viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

V souladu s povahou doplnění zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast.**

Původní znění dle odst. 4.1 Zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace č. 1/18048:

„Lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace

Lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace končí: **26. 3. 2019 v 10:00 hod.** podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace byla stanovena v souladu s § 59 odst. 1 písm. ZZVZ.

Pozn.: Při rozporu ve lhůtě pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci a mezi lhůtou pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace uvedenou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem této veřejné zakázky, má přednost a platnost údaj uvedený ve Věstníku veřejných zakázek.

Žádosti o účast se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na adrese:

<https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892>

Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje KDV jsou uvedeny v odst. 3.5. KD.

Zadavatel nepripouští podání žádostí o účast v listinné podobě.

Na žádosti doručené po této lhůtě bude nahlíženo, jako by nebyly podány. Posuzování žádosti a kvalifikace účastníků bude provedeno podle ZZVZ“

Nové znění odst. 4.1 Zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace č. 3/18048:

„Lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace

Lhůta pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace končí: **29. 3. 2019 v 10:00 hod.** podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace byla stanovena v souladu s § 59 odst. 1 písm. ZZVZ.

Pozn.: Při rozporu ve lhůtě pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace, která je uvedena v zadávací dokumentaci a mezi lhůtou pro podání žádostí o účast a prokázání kvalifikace uvedenou ve Věstníku veřejných

zakázek pod evidenčním číslem této veřejné zakázky, má přednost a platnost údaj uvedený ve Věstníku veřejných zakázek.

Žádosti o účast se podávají písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek zadavatele dostupného na adrese:

<https://www.kdv.cz/mesto-kunovice/>

Podrobnější informace k fungování elektronického nástroje KDV jsou uvedeny v odst. 3.5. KD.

Zadavatel nepřipouští podání žádostí o účast v listinné podobě.

Na žádosti doručené po této lhůtě bude nahlíženo, jako by nebyly podány. Posuzování žádostí a kvalifikace účastníků bude provedeno podle ZZVZ“

V Brně dne 21. 3. 2019

.....
Mgr. Alena Jagošová
DEA Energetická agentura, s.r.o.
na základě plné moci

Příloha č. 1 - Výkresy