

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 5/18048

„Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“

Název: Město Kunovice
Sídlo: náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO: 00567892
zastoupený: Ing. Pavel Vardan, starosta města

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Jagošová, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 18048



Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky: „Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola“

Ev. číslo (VVZ): Z2019-006614

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

Užší řízení

Název projektu dle žádosti o podporu: **„Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“**

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402

Použité zkratky:

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 21. 3. 2019

„Dobrý den, potřebovali by sme údaje ohledně MaR:

U MaR se jedná o návržení ŘS dle zapojovacích schémátek nebo pouze o dodávku a zapojení poruchovky a GSM hlásiče, tak jak je uvedeno v dokumentaci (řízení dodává dodavatel kotlů...)?!“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 21. 3. 2019

Zadavatel uvádí, že dle technické zprávy MaR, přiloženého výkazu výměr a kabelové listiny je zřejmé, že dodavatel MaR zajišťuje jak dodávku rozvaděče a periferií pro zabezpečení kotelny, tak také zapojení kotlů, regulačních přístrojů ze sortimentu dodavatele kotlů, čerpadel a periferií a dodávku příslušné kabeláže a tras.

V tomto případě se konkrétně jedná o regulaci RC + moduly MC a MM ze sortimentu Buderus, nicméně vzhledem k požadavkům zákona o zadávání veřejných zakázek nesmí být uvedeny obchodní názvy ani dokumentaci ani ve VV. Pokud budou dodány kotle jiného výrobce, bude nutno dokumentaci MaR samozřejmě upravit dle podkladů konkrétního dodavatele. Nicméně rozsah dodávek a prací MaR zůstane zachován.

V souladu s povahou doplnění zadávací dokumentace zadavatel **neprodluhuje lhůtu pro podání žádostí o účast.**

V Brně dne 26. 3. 2019

.....
Mgr. Alena Jagošová
DEA Energetická agentura, s.r.o.
na základě plné moci