

Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky č. 6/18048

„Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“

Název: Město Kunovice
Sídlo: náměstí Svobody 361, Kunovice 686 04
IČO: 00567892
zastoupený: Ing. Pavel Vardan, starosta města

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Jagošová, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145
Číslo příkazní smlouvy: 18048



Informace o veřejné zakázce a zadávacím řízení:

Název veřejné zakázky: „Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice– Stará škola“

Ev. číslo (VVZ): Z2019-006614

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): **Veřejná zakázka na stavební práce**

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ):

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ):

Užší řízení

Název projektu dle žádosti o podporu: **„Rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Stará škola“**

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_087/0010402

Použité zkratky:

ZZVZ

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,

v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz účastníka ze dne 1. 5. 2019

„v rámci možnosti požádat o dodatečné informace, prosíme o upřesnění:

- v PD nejsou nikde okótovány šířky parapetů, žádáme o doplnění šířek jednotlivých parapetů
- opravdu zadavatel požaduje dřevěné parapety nebo má na mysli parapety z laminované dřevotřísky?
Dle vyjádření výrobce bílé dřevěné parapety budou výrazně dražší a časem se budou kroutit“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 1. 5. 2019

Zadavatel uvádí následující:

- Parapety jsou zřejmé z projektové dokumentace. Okna jsou osazeny vždy v polovině obvodové stěny. Tudiž jako příklad stěna tl. 700 bude mít parapet 400mm. ($700/2=350+50$ přesah = 400mm).
- Ano parapety budou dřevěné.

Dotaz účastníka ze dne 3. 5. 2019

„v rámci možnosti požádat o dodatečné informace, prosíme o upřesnění:

- jaký je stávající systém ACS?

U vstupu do objektu bude osazena čtečka ID médií (bezkontaktní přívěšek 125 KHz), které budou respektovat technologii stávajících ID médií ve stávajícím objektu podnikatelského inkubátoru.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 3. 5. 2019

Zadavatel uvádí upřesnění stávajícího systému ACS:

- typ ACS: Imperial
- výrobce: Paradox

V souladu s povahou doplnění zadávací dokumentace zadavatel **neprodukuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Brně dne 6. 5. 2019

.....
Mgr. Alena Jagošová
DEA Energetická agentura, s.r.o.
na základě plné moci