

Zadavatel: Město Fryšták
Se sídlem: nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupený: Mgr. Lubomír Doležel, starosta
IČ: 00283916

1/O/2019033

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 11.4.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky:	Odstranění a přístavba zádveří a stříšky, stavební úpravy parteru - MŠ FRYŠTÁK
Ev. číslo veřejné zakázky:	2019033
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele:	https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283916

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

ve výkazu výměr jsou uvedeny nové výplně otvorů označené Z18, Z19 a Z21 jako hliníkové, nicméně ve výpisu prvků je uvedeno, že budou z europrofilů. Prosím o upřesnění.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje vysvětlení, že výplně velkých sestav s dveřmi budou v hliníku a okna pod stropem v oceli - obojí s povrchem v bílé krycí barvě, což je v souladu s verzí rozpočtu. Zadavatel poskytuje opravené výpisy výplní otvorů "Výpisy_Výplně_akt_11_04" a pohledy "Pohledy_AKT_11_04", které byly dány do souladu s výkazem výměr.


Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 11.4.2019.

Příloha:

Pohledy_AKT_11_04

Výpisy_Výplně_akt_11_04

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností