

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

6/O/2018132



VŠEM DODAVATELŮM

Ve dne

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:

Cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa

Ev. číslo veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:

stavební práce dodávky služby

Druh zadávacího řízení:

otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) ve znění pozdějších předpisů

Profil zadavatele:

<https://www.kdv.cz/profil.php?ic=62334743>

Elektronický nástroj zadavatele

<https://www.kdv.cz/hornolidecko-mci/>



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:


Jako uchazeč ve výběrovém řízení: „Cyklostezky Bečva - Vlára - Váh na území obcí Hornolidečska I. etapa“ podáváme následující dotaz. Dotaz č.1: U SO 102 – Lávka pro pěší a cyklisty přes vodní tok jsme přepočítáním výpisu materiálu ocelové konstrukce zjistili, že celková hmotnost ocelové konstrukce lávky je cca 49,5t. Ve výkazu výměr je uvedeno pouze 41,5t. Může zadavatel prověřit toto množství a potvrdit, případně opravit výkaz výměr?

Odpověď č. 1 :

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel provedl kontrolu přepočtu výpisu materiálu ocelové konstrukce a sděluje, že uvedená hodnota 41,5 t ve výkaze výměr je správná.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 13.5.2019.

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností