

Zadavatel: Město Napajedla
Se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla
Zastoupený: Ing. Irena Brabcová, starostka
IČ: 00284220

2/O/2019038

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 28.5.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2019038
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podpůrně dle metodického pokynu poskytovatele dotace IROP
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284220>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/napajedla-mci/>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V SO 01 - výpis oken - šířka profilu 92mm - je to odkaz přímo na konkrétního dodavatele? Nebo je dána nějaká hodnota, kterou profil musí splňovat, aniž by byl 92mm?
Dále je uveden v popise požadavek na $U=1,2W/m^2K$ max a u zasklení je požadavek na $U=1,0W/m^2K$ max. na dvojsklo. Nemělo by tam být $U=1,0G/m^2K$ max? To by splňovalo dvojsklo.
Barva oken hnědá - ve výpise oken je uvedena pouze barva hnědá /oboustraně/, ve výkaze výměr je uvedena barva bílá/hnědá.

Dotazy dodavatelů přítomných na plánované prohlídce místa plnění ze dne 23.5.2019

- Upřesnit požadavek skladby kuchyň.linksy – zda horní skříňky, materiál, dekor
- Ve stavebním VV a VV ZTI je uveden kuchyňský dřez – zrušit v jednom VV
- Vnitřní dveře – uvést materiál, dekor
- Přiložit zprávu PBR- není součástí PD

Dotazy č. 2:

Ve výkazu výměr obj.SO 01 je položka poř. č.21 dodávka šterkopísku frakce 0-22, ale dle projektové dokumentace se uvádí, že zásyp rýhy kolem domu má být proveden z materiálu „vyosévky“ u kterého je podstatně vyšší cena. Platí VV nebo PD?

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr obj.SO 01 jsou položky poř. č.162 a 163 týkající se clonové injektáže, u kterých je uvedené množství rozdílné oproti projektové dokumentaci. Je množství ve výkazu výměr správné?

Dotaz č. 4:

V technické zprávě je popsáno řešení sanací zdiva na str.14 je uvedeno: „Vnitřní zdivo 1.NP bude ve styku s obvodovým zdivem přerušeno a do spáry bude vložena hydroizolace z asfaltových pásů. Vnitřní omítky budou osekány cca 500 mm nad čáru zavlhnutí, nad rovinu podlahy bude osazena plastová odvětrávací lišta a provedena sanační omítka.“

Ve kterých položkách výkazu výměr jsou tyto požadované práce obsaženy (vložení hydroizolace a odvětrávací lišta) a v jakém množství?

Dotaz č. 5:

Ve stavební části PD není uveřejněna podrobná technická zpráva. Žádáme o její doplnění.

Dotaz č. 6:

Ve výkazu výměr obj.SO 02 02.4 je položka poř. č.127 kouřový hlásič v počtu 9ks, ale dle projektové dokumentace je 11ks. Žádáme opravu.

Dotaz č. 7:

V projektové dokumentaci zdravotní instalace je dle legendy popsána sprchová kabina 900x900 s vaničkou akrylátovou, ale v půdorysech je tvar pětiúhelníkový. Žádáme upřesnit specifikaci.

Zadavatel připravuje odpovědi na výše uvedené dotazy. Odpovědi budou poskytnuty v rámci dalšího vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do dne 30.5.2019 a současně s tím bude adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 28.5.2019.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností