


měř. 1 : 500



Poznámka:

- kably
- - - - - chránička

Ke každému sloupu bude připojen zemní pásek délky 30 m.
 Žárově zinkované sloupy budou k tomuto pásku připojeny.
 Všechny sloupy osazeny nově.
 Před započítím výkopových prací vytyčit stávající podzemní síť.

V celé trase bude uložen kabel ČYKY 3Cx2,5 mm
 a optický 12-ti vláknový SM kabel v HDP trubce

kamery K1 a K8 jsou panoramatické
 kamery K2 – K7 jsou pevné

měř. 1:500

k.ú. Broumov

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
SÍŤ: TN – C/S

Other CAD

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	Petr Kareš	
	P. KAREŠ		Lidická 522	
INVESTOR:	Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov		552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
AKCE:	Rozšíření kamerového systému – lokality Lidická a Polákovy domy		MĚŘÍTKO:	1 : 500
			FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	1/2019
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	SITUACE		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			22/19	D.1.4.2.1

Tento dokument je důvěrným vlastnictvím firmy Petr Kareš
 Žádou část tohoto dokumentu není dovoleno uží
 nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat
 bez písemného souhlasu uvedené firmy