

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

Název veřejné zakázky: **Multifunkční sportoviště – Základní škola Bučovice 711**
Zadavatel zakázky: **město Bučovice**
Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČO: 00291676
Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou města
Veřejná zakázka podle předmětu: veřejná zakázka na stavební práce
Veřejné zakázka dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zástupce zadavatele dle § 43 zákona: Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČO: 26298163

Zadavatel

v y l o u č u j e

níže uvedeného účastníka z další účasti ve veřejné zakázce s názvem „**Multifunkční sportoviště – Základní škola Bučovice 711**“, a to v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

Účastník:

Název/obchodní firma	Pavlacký s.r.o.
Se sídlem	Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČO:	63472902

O d ů v o d n ě n í :

Na základě usnesení hodnotící komise byla dne 5. 9. 2019 účastníkovi odeslána výzva k objasnění nebo doplnění jeho nabídky. Hodnotící komise požadovala mimo jiné doložit, že účastníkem nabízený TPV granulát je ve shodě s požadavky zadavatele uvedenými v projektové dokumentaci, konkrétně: *Definováno technickou dokumentací příloha D.1.1.9 – Materiálová specifikace TPV celobarevným granulátem frakce 1-4 mm (termoplast odolávající všem povětrnostním vlivům se zvýšenou UV stabilitou).*

Vlastnosti povrchu:

Výsledný povrch je trvale elastický, odolný proti povětrnostním vlivům, snadný na údržbu.

Barevné provedení: standardně cihlově červená, zelená a modrá (na přání i jiné barvy dle RAL vzorníku).

Povrch je vodopropustný.

Splňuje požadavky normy EN 14877.

Útlum síly: 26 %.

Vertikální odskok míče 107 %.

Deformace 1,44 mm.

Účastník ve stanovené lhůtě doručil objasnění své nabídky. Hodnotící komise posoudila předložené objasnění nabídky účastníka a konstatuje, že účastníkem nabízený TPV granulát nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v projektové dokumentaci, konkrétně:

Dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník ve stanovené lhůtě nedoložil.

V Bučovicích, dne 11. 9. 2019

.....
město Bučovice
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.,
starosta města