

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky: **Multifunkční sportoviště – Základní škola Bučovice 711**
Zadavatel zakázky: **město Bučovice**
Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČO: 00291676
Zastoupen: PhDr. Jiřím Horákem, Ph.D., starostou města
Veřejná zakázka podle předmětu: veřejná zakázka na stavební práce
Veřejné zakázka dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zástupce zadavatele dle § 43 zákona: Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno, IČO: 26298163

Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:

Cena bez DPH: 8.332.559,04 Kč
DPH 21 %: 1.749.837,40 Kč
Cena včetně DPH: 10.082.396,44,- Kč

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Označení účastníků zadávacího řízení:

Pořadové číslo	Identifikační údaje účastníka	IČO	Datum podání nabídky	Čas podání nabídky
1	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín	25560191	28. 8. 2019	12:28
2	Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice	63472902	29. 8. 2019	8:38
3	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín	25301144	29. 8. 2019	8:52

Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:

Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice, IČ: 63472902

Odůvodnění:

Na základě usnesení hodnotící komise byla dne 5. 9. 2019 účastníkovi odeslána výzva k objasnění nebo doplnění jeho nabídky. Hodnotící komise požadovala mimo jiné doložit, že účastníkem nabízený TPV granulát je ve shodě s požadavky zadavatele uvedenými v projektové dokumentaci, konkrétně:

Definováno technickou dokumentací příloha D.1.1.9 – Materiálová specifikace

TPV celobarevným granulátem frakce 1-4 mm (termoplast odolávající všem povětrnostním vlivům se zvýšenou UV stabilitou).

Vlastnosti povrchu:

Výsledný povrch je trvale elastický, odolný proti povětrnostním vlivům, snadný na údržbu.

Barevné provedení: standardně cihlově červená, zelená a modrá (na přání i jiné barvy dle RAL vzorníku).

Povrch je vodopropustný.

Splňuje požadavky normy EN 14877.

Útlum síly: 26 %.

Vertikální odskok míče 107 %.

Deformace 1,44 mm.

Účastník ve stanovené lhůtě doručil objasnění své nabídky. Hodnotící komise posoudila předložené objasnění nabídky účastníka a konstatuje, že účastníkem nabízený povrch nesplňuje požadavky zadavatele uvedené v projektové dokumentaci. Zadavatel v projektové dokumentaci uvedl mimo jiné následující požadavky:

- *Útlum síly: 26 %.*
- *Deformace 1,44 mm.*
- *Vertikální odskok míče 107 %.*
- *TPV celobarevným granulátem frakce 1-4 mm (termoplast odolávající všem povětrnostním vlivům se zvýšenou UV stabilitou).*

Z dokumentů předložených účastníkem vyplývá, že

- *útlum síly účastníkem nabízeného povrchu je v rozsahu od 47% do 51%.*
- *Deformace účastníkem nabízeného povrchu je v rozsahu od 1,91 do 2,64 mm.*

Účastník tak nesplňuje požadavek zadavatele, aby útlum síly povrchu byl 26% a deformace povrchu byla 1,44 mm.

Z dokumentů předložených účastníkem dále nevyplývá splnění dalších požadavků zadavatele uvedených v projektové dokumentaci, konkrétně:

- *Vertikální odskok míče 107 %.*
- *TPV celobarevným granulátem frakce 1-4 mm (termoplast odolávající všem povětrnostním vlivům se zvýšenou UV stabilitou).*

Dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník ve stanovené lhůtě nedoložil.

Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191

Konečné pořadí nabídek:

Účastník	Nabídková cena bez DPH	Pořadí
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191	8.332.559,04 Kč	1.
Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144	9.990.709,53 Kč	2.

Hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku určila nabídku účastníka **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČO: 25560191**, která je pro zadavatele ekonomicky nejvhodnější dle stanovených hodnotících kritérií.

Označení poddodavatelů dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, pokud jsou zadavateli známi:

Zadavateli nejsou známi poddodavatelé dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva.

Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita:

Jednací řízení s uveřejněním ani řízení se soutěžním dialogem nebylo zadavatelem použito.

Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:

Jednací řízení bez uveřejnění nebylo zadavatelem použito.

Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:

Zjednodušený režim nebyl zadavatelem použit.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:

Nebyly použity jiné komunikační prostředky než elektronické.

Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn:

U žádné z osob nebyl zjištěn střet zájmů.

Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona:

Zadavatel nepostupoval podle § 78 odst. 3 zákona.

V Brně, dne 26. 9. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele