

Zadavatel: Obec Lukov  
Se sídlem: K Lůčkám 350, 763 17 Lukov  
Zastoupený: Michal Teplý, starosta obce  
IČ: 00284173

2/O/2019107

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 11.11.2019

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky: **Zateplení a stavební úpravy budovy OÚ a MŠ v Lukově**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2019107  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173>  
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/lukov-mci/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění funkce dveří, viz níže. V popisu je požadavek na vstupní systém, dále je požadován elektromagnetický zámek s vyřazením funkce. Při kování madlo / madlo je použita válečková střelka, kdy jsou dveře průchozí. Bude-li použita tato válečková střelka pak není umožněn elektromagnetický zámek s mechanickým vyřazením funkce ( tady je potřeba střelkový mechanismus). Z popisu plyne, že není požadováno panikové kování ale vyrážecí tlačítko – potvrzení správnosti pochopení. Jaká je funkce dveří? Mají mít omezený průchod v určitou dobu?

KOMPLETIZOVANÁ SESTAVA VNITŘNÍ STĚNY S DVEŘNÍM OTVOREM :  
- 1x DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE SYMETRICKÉ OTEVÍRAVÉ cca1650x2100 LEVÉ  
- 1x PEVNÁ BOČNÍ VÝPLŇ  
- 1x PEVNÝ NADSVĚTLÍK  
- SPODNÍ TŘETINA SESTAVY S PLNOU VÝPLNÍ

RÁMY :  
- SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL  
- SYSTÉMOVÁ BEZPRAHOVÁ SPOJKA  
- BARVA – PŘEDPOKLAD ŠEDÁ, PRAŠKOVÁ TECHNOLOGIE

ZASKLENÍ :  
- SKLO BEZPEČNOSTNÍ PROTI PROPADNUTÍ NEBO PROHOZENÍ – ČIRÉ  
- DODATEČNÝ POLEP V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č.398/2009 SB.

OVLÁDÁNÍ A DOPLŇKY :


STAVEBNÍ OTVOR  
2650 x 2950



02  
Z.4

- OBOUSTRANNÉ SVISLÉ ÚCHOPOVÉ MADLO Z NEREZ OCELI Ø40, DL.1000 mm
- DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ
- ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK S MECHANICKÝM VYŘAZENÍM FUNKCE
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ELEKTRONICKÝ VSTUPNÍ SYSTÉM
- VYŘÁZECÍ TLAČÍTKO UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY ÚNIKU
- VEŠKERÉ KOTEVNÍ A POMOČNÉ PRVKY (KOTVENO DO ZDVA)
- STAVĚČ DVEŘNÍCH KŘÍDEL

POHLED ZE ZADVEŘÍ :



Odpověď č. 1 :

Zadavatel sděluje, že dveře mají být standardně uzavřeny jak zvenčí pro neoprávněný vstup nepovolaných osob, tak zevnitř pro případné neplánované opuštění dítěte prostoru MŠ. Z tohoto důvodu je nutné mít dveře i bez kliky zevnitř a tím pádem není

vhodná ani klika paniková, která zevnitř umožní výstup komukoliv. Dveře tedy bude možné otevřít zvenčí i zevnitř vstupním elektronickým systémem a zámek bude mít střelkový mechanismus (o válečkovém se výpis nezmiňuje).

Vyřázeč tlačítko nahrazuje únikovou funkci v tomto případě nežádoucí panikové kliky.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 11.11.2019.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností