

Zadavatel: Obec Horní Lideč
Se sídlem: Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupený: Josef Tkadlec, starosta
IČ: 00303780

13/O/2018040

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 19.12.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 11

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2019-040394
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303780>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/hornilidec-mci/>



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Protipožární nástřík ocelových konstrukcí (trapézových plechů dle Odpovědi 12 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.8) bude zakryt SDK podhledem bez PO. Náklady za takové protipožární opatření jsou zbytečně vysoké. Ekonomicky výhodněji vychází nahrazení nástříku změnou SDK podhledu na podhled s PO. Je možné zvážit takové řešení?

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že trvá na své odpovědi v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, odpověď č. 12, a to: *Zadavatel sděluje, že se jedná v položce 227 o trapézový plech, na vzhledu protipožární omítkoviny nezáleží, vše je zakryté SDK podhledem (podhled bez požární odolnosti zakrývá rozvody instalací). Dodavatelé jsou povinni nacenit soupis stavebních prací, dodávek a služeb, tak jak jej poskytl zadavatel.*

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 19.12.2019.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností