

Zadavatel: Obec Horní Lideč
Se sídlem: Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupený: Josef Tkadlec, starosta
IČ: 00303780

14/O/2018040

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 20.12.2019

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 12

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2019-040394
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303780>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/hornilidec-mci/>



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zadavatelé byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Dle Odpovědi 3 ve Vysvětlení Zadávací dokumentace 10 a Průvodní a souhrnné zprávy na straně 38, jsou trapézové plechy stropu 1.NP ošetřeny sádrovou protipožární omítkou. Tyto práce nejsou ale součástí dodaného Výkazu výměr. Položka 240 – Ocelová konstrukce požární nástřík není požární omítkou. Žádáme o doplnění nebo opravení.

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje, že v projektové dokumentaci je dostatečně a jednoznačně specifikován materiál pro zajištění požadované požární odolnosti a to včetně technických parametrů. Je tedy třeba ocenit tuto položku se znalostí projektové dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 20.12.2019.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností