

Zadavatel: Obec Horní Lideč
Se sídlem: Horní Lideč 292, PSČ 756 12
Zastoupený: Josef Tkadlec, starosta
IČ: 00303780

23/O/2018040

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 22.01.2020

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 20

Název veřejné zakázky: **Trezor přírody**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2019-040394
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00303780>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/hornilidec-mci/>



INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA



EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

K odpovědi č. 2: Vysvetlení zadavaci dokumentace c. 19 a) Domníváme se, že z dodaných podkladů není technické řešení zřejmé. V ZD je uveden odkaz na vyhlášku č. 398/2009 Sb. O tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb obč. vybavení, kde se uvádí, v jakých případech musí být ochrana proti Mechanickému poškození řešena, nikoliv však jakým způsobem. Pro ocenění považujeme za nutné specifikovat konkrétní technické provedení ochranných prvků/konstrukcí jako např. materiál, množství, tvar, pozice apod. b) dále do které položky po upřesnění tech. řešení tyto zahrnout? (pol. 219?)

Odpověď č. 1:

Zadavatel sděluje následující:

V PD, a to v části Průvodní a souhrnná zpráva + specifikace je požadavek na ochranné opatření proti mechanickému poškození prosklených ploch vozíkem, dle požadavku bodů 1.1.5, 1.2.2, 3.1.4, 3.2, 4.1.2 a 4.2 přílohy č.3. (vyhlášky 398/2009 Sb.)

1.1.5. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. – zadavatel sděluje, že dveře budou zaskleny od výšky 400mm

1.2.2. Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. - zadavatel sděluje, že dveře budou opatřeny alespoň jedním z těchto řešení

3.1.4. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. – viz bod 1.1.5

3.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením Prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. – viz bod 1.2.2

4.1.2. Okna s parapetem nižším než 500 mm a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. U prosklených stěn je nutné spodní část ochránit proti mechanickému poškození (aby vozíčkář otevřel okno, musí zajet velmi blízko k oknu a hrozí proražení okna nebo stěny stupačkami). Stěna musí být chráněna do výšky 400 mm. prosklená stěna musí být opatřena ochranným zábradlím ve výšce 850 mm. Stejně tak okno se sníženým parapetem nižším než 550 mm (i zde musí být ochranné zábradlí ve výšce 850 mm). – zadavatel sděluje, že se netýká LOP, v LOP nejsou otevíravé části, které by mohl otvírat návštěvník a tedy ani vozíčkář

4.2. Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým postižením. Okna s parapetem nižším než 500 mm v komunikačních prostorech a prosklené stěny musí mít spodní části do výšky 400 mm nad podlahou opatřeny proti mechanickému poškození. Ve výšce 800 až 1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400 až 1 600 mm musí být kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. U požadovaného výhledu může uvedenou funkci plnit vizuálně kontrastní madlo ve výšce 1100 mm. – zadavatel sděluje, že pro zpracování PD bylo zajištěno stanovisko NIPI a tento požadavek není uplatněn pro LOP, požadavek je uplatněn otevíravé části LOP - dveře

Výše uvedené jsou dodavatelé povinni zohlednit při nacnování položky č. 219.

Dotaz č. 2:

Slaboproud - v rekapitulaci je v buňkách G10 až G18 ponechán vzorec pro výpočet nákladů na instalaci = 50% z ceny materiálu. Je pro nás toto závazné nebo máme ocenit reálnou cenu montáž?

Odpověď č. 2:

Zadavatel sděluje dodavatelům, aby danou položku ocenili reálnou cenou.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 22.1.2020.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností