

**Dodatečná informace č.3 na akci:
„Místo pro přecházení
a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov, třída Masarykova č. p. 239“.**

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ: 00272523

- 1) Ve výkazu výměr v části Vedlejší aktivity v položce č. 9 a 10 uvedena montáž a dodávka kovových dvoukřídlových vjezdových bran o rozměrech 1500x3916 mm.**

1. Brána kovová dvoukřídlá s kováním 1500x3500, Ocelová s protikorozi ochranou - Referenční typ "MONACO 3500".

2. Brána kovová dvoukřídlá s kováním 1500x3790, Ocelová s protikorozi ochranou - Referenční typ "MONACO 4000"

Bude se jednat o kovářský výrobek. Pro upřesnění dalších informací je nutné zpracovat dílenskou dokumentaci, kde budou přesné specifikace jednotlivých prvků.

- 2) Ve výkazu výměr v části B – nezpůsobilé výdaje, položka č. 52 – stojany na kola 5 kol jednostranný, kov 57x175x50.**

Položka 52 byla nahrazena stojanem na kola: Referenční typ "Velo VL145"

- 4) Ve výkazu výměr v části B – položka 53 a 54 ochranné mříže stromů.**

Mříže jsou nahrazeny referenčním typem

-Multifunkční ochranná mříž stromů se třemi sedáky z perforovaného plechu. Rozměry mříže vnitřní průměr 0,6 m, vnější průměr 1,6 m. Referenční typ "Sinus SN S 210-03".

-Multifunkční ochranná mříž stromů. Rozměry mříže vnitřní průměr 0,7 m, vnější průměr 1,6 m. Referenční typ "Sinus SN S110".

- 5) Ve výkazu výměr v části B – položka 58 informační tabule**

Tato položka bude oceněna pouze prací na osazení, Informační tabuli dodá město.

- 6.) Má být mramorová dlažební deska leštěná?**

Jedná se o rozhraní povrchu mezi reliéfní žulovou dlažbou a velkoformátovou broušenou žulou. Toto rozhraní musí být dle vyhlášky 398/2009 sb. provedeno z plochy povrchu, který musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči reliéfní dlažbě vizuálně kontrastní. Lze použít i jiné materiály při dodržení těchto podmínek. (Např. řezaná žulová dlažba). Položka 23 kód „58384653“ byla nahrazena položkou „M01- Deska předlažbová dlažební řezaná žula 0,20 x0,20 m tl. 6 cm (Referenční typ TAKTIL CZECHGRANITE CONTRASTA přírodní.)

- 7) Prosíme o informaci, jaký typ mramoru zadavatel požaduje? (položka č. 23 v části „Hlavní aktivity“)**

Jedná se o rozhraní povrchu mezi reliéfní žulovou dlažbou a velkoformátovou broušenou žulou. Toto rozhraní musí být dle vyhlášky 398/2009 sb. provedeno z plochy povrchu, který musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči reliéfní dlažbě vizuálně kontrastní. Lze použít i jiné materiály při dodržení těchto podmínek. (Např. řezaná žulová dlažba). Položka 23 kód

„58384653“ byla nahrazena položkou „M01- Deska přídlažbová dlažební řezaná žula 0,20 x0,20 m tl. 6 cm (Referenční typ TAKTIL CZECHGRANITE CONTRASTA přírodní.)

- 8) Prosíme o specifikaci informační tabule, která bude dodána městem Broumov, abychom mohli ocenit její montáž.**

Jedná se o ceduli o rozměru cca 110 cm x 80 cm, tl. 2 cm uchycenou na jednoduchou kovovou konstrukci.

- 9) Chápeme správně, že položka informační tabule má být oceněna nulou? (položka č. 55 v „části B – nezpůsobilé výdaje“)**

Tato položka bude oceněna pouze prací na osazení, Informační tabuli dodá město.