

**Dodatečná informace č.5 na akci:  
„Místo pro přecházení  
a úprava pěších tras u budovy MěÚ Broumov, třída Masarykova č. p. 239“.**

**Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ: 00272523**

**1.) V rozpočtu je v části Hlavní aktivity položka č 19. Není tato položka v rozpočtu navíc?**

*Po zhodnocení je tato položka z výkazu výměr odstraněna.*

**2.) Reaguji na dodatečnou informaci č. 3 na odpověď č. 8.**

**Předpokládáme správně, že jednoduché kovové konstrukce, na které budou uchyceny informační tabule, budou také dodány městem Broumov?**

*Ano*

**3.) Reaguji na dodatečnou informaci č. 3 na odpověď č. 9.**

**Pokud položka informační tabule bude oceněna prací na její osazení, pak u položky č. 51 v části B „montáž prvků městské a zahradní architektury“ musí být snížen počet z 11 kusů na 9 ks.**

*Opraveno na 9 ks.*

**4.) Jelikož nebyl s dodatečnou informací č. 3 zveřejněn upravený výkaz výměr, chtěli bychom se ujistit, že žulovou přídlažbovou desku máme skutečně nacenit do položky deska dlažební mramor? (položka č. 23 v části Hlavní aktivity)**

*Jedná se o rozhraní povrchu mezi reliéfní žulovou dlažbou a velkoformátovou broušenou žulou. Toto rozhraní musí být dle vyhlášky 398/2009 sb. provedeno z plochy povrchu, který musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči reliéfní dlažbě vizuálně kontrastní. Lze použít i jiné materiály při dodržení těchto podmínek. (Např. řezaná žulová dlažba). Položka 23 kód „58384653“ byla nahrazena položkou „M01- Deska přídlažbová dlažební řezaná žula 0,20 x0,20 m tl. 6 cm (Referenční typ TAKTIL CZECHGRANITE CONTRASTA přírodní.)*

*V příloze zasílám opravený výkaz výměr.*