

## **Dodatečná informace č. 2 k zadávací dokumentaci na akci:**

**„Odstranění následků živelní pohromy, ul. Na Hradbách, p.p.č. 730/12 a 141/6, k.ú. Broumov“  
a „Dešťová kanalizace v ulici Na Hradbách a v Kostelní, k.ú. Broumov“**

**Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ: 00272523**

1) Ve výkazu výměr objektu 04 – Dešťová kanalizace, který je součástí zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení, jsou položky potrubí v tuhosti třídy SN4, ale v technické zprávě je uvedeno potrubí v tuhosti třídy SN8. Kterou třídu potrubí má tedy uchazeč do nabídky ocenit?

**Uchazeči mají oceňovat potrubí v tuhosti třídy SN8.**

2) Ve výkaze výměr objektu 04 – Dešťová kanalizace, který je součástí zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení, jsou uvedeny šachtové prvky pro plastové (korugované) šachty, v technické zprávě a ve výkresech jsou však uvedeny šachty betonové. Jaké šachty má tedy uchazeč ocenit, popř. upraví zadavatel výkaz výměr?

**Uchazeči mají oceňovat šachty a šachtové prvky plastové (korugované).**

3) Ve výkaze výměr objektu 01 – Opěrná zeď, který je součástí zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení, je položka materiálu č. 30 Stávající krycí pískovcová hlava – uchazeč se ptá, jak má tuto položku ocenit, popř. co je obsahem této položky?

**Položka může zůstat nulová, popřípadě zde dodavatel ocení náklady na bezpečné uložení stávajících krycích hlav, popřípadě jejich očištění od stávající malty apod. - dodávka nového zhlaví není předpokládána a bude využito stávající zhlaví.**