

Zadavatel **Obec Nedašov**
Sídlo: **763 32 Nedašov 370**
IČ: **00284246**
DIČ: **CZ00284246**
Akce: **„Zateplení kulturního domu v Nedašově“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

DOTAZ Č.1 :

Prosím o vysvětlení popisu vnitřních dveří jelikož uvedený popis dveří se byje.

Např.: Dveře D01 je uvedena požární odolnost EW 15 DP3 C kde ozn. DP3 označuje dřevěné dveře,

Ale v popisu rámu dveří je uvedeno ocelová kce s plechem. Následně povrch křídla uvádí dřevěná dýha což ukazuje na dřevěné dveře.

Nebo u dveří D03 je uvedeno EW 30 DP1 C což DP1 označuje kovové dveře, ale povrch je dýha, kdy se provádí zase lakování.

Dále u dveří D04 je dělení dveří na půl a toto zase nevyhovuje panikovému kování klika/klika.

Proto prosím o upřesnění popisu všech vnitřních dveří a určit co je důležité pro nacenění jednotlivých dveří.

Ceny jednotlivých dveří jsou markantně odlišné.

ODPOVĚĎ:

Výpis vnitřních požárních dveří. – Upraveny rámy křídel a výplní dle PBR. Nutné je dodržet označení PBR a dobu odolnosti (např. EW 15 DP3 C) Všechno ostatní si můžete přizpůsobit, jak budete potřebovat. Taktéž je nutné dodržet, že paniková hrazda musí být umístěna na dvojité dveře (je možné umístění kliky i hrazdy, ale klika nesmí být umístěna tam kde je hrazda. Hrazda se umísťuje u dveří, které se otvírají jako hlavní) u jednokřídlých můžou být panikové kliky, ale i sem můžete umístit panikové hrazdy.

DOTAZ Č. 2

Žádáme o upřesnění nesrovnalostí u pol. střešního výlezu s manuálním ovládním u Zateplení objektu – R1. Ve výkazu výměr i výpisu oken a dveří je uveden rozměr 860 x 1300, ve výkresu ale 800 x 1300. Dále je ve výkazu výměru této položky uvedeno střešní výlez prosklený, ve výpisu oken a dveří bez zasklení.

ODPOVĚĎ:

Výkres střechy – upraven rozměr výlezu otvoru na 860/1300 mm. V rozpočtech a výkazech výměr upraven na bez zasklení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne **27.1.2021 v 10.00 hod.**

Přílohy:

Výkresy

Upravený výkaz výměr

V Nedašově dne 11.1.2021

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností