

Zadavatel **Obec Nedašov**
Sídlo: **763 32 Nedašov 370**
IČ: **00284246**
DIČ: **CZ00284246**
Akce: **„Zateplení kulturního domu v Nedašově“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6

DOTAZ:

Na zateplení střešní konstrukce požadujete minerální vatu se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda \leq 0,035$ W/mK. Převážná většina materiálů od českých dodavatelů (ISOVER, KNAUF) dosahuje nejméně $\lambda = 0,036$ W/mK. Je možné uvažovat s těmito běžně používanými materiály? Firma KNAUF má ve svém sortimentu minerální vatu SMARTroof Base, která splňuje tento požadavek, ale nedoporučuje se použít v celé tloušťce souvrství (pouze jako spodní vrstva při vícevrstvé skladbě).

ODPOVĚĎ:

Střecha je zaizolována tepelnou izolací EPS. Pouze v pár částech (větracího výdechu a u výlezu) je izolace z minerální vaty a to kvůli požárně nebezpečnému prostoru. Jsou to položky 119 a 120. Je možné použít stejné nebo lepší izolanty než, které jsou uvedeny ve výkazu výměr. Horší nejdou použít z hlediska dotačního titulu.

V Nedašově dne 29.1.2021

Mgr. Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností