



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení "Výstavba Hasičské zbrojnice v Senince"

Zadavatel: Obec Seninka
Sídlo: Seninka 49, 756 11 Seninka
Oprávněná osoba: Ing. Milada Holečková, starostka
IČO: 00635821
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/kdv-1/profil.php?ic=00635821>

Zastupující osoba: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Sídlo: Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČO: 45659176
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Chmelařová, RESPEKTA s.r.o., IČ
01669206, Lysá 613, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Telefon, email: +420 605345062, m.chmelarova@respekta.cz

Zadavatel dne 6/1/2021 a 7/1/2021 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 ze dne 6.1.2021:

1) Prosíme o bližší specifikaci loga.

121	62500001	Logo SDH na fasádě s textem
-----	----------	-----------------------------

2) V celkovém rozpočtu je objekt IO 04 Přeložka NN 1 kpl. Nenašli jsme k této položce přiložených výkaz výměr. Prosíme o uveřejnění.

Dotaz č. 2 ze dne 6.1.2021:

Prosím o upřesnění níže uvedené položky, jelikož nikde není specifikován tvar(typ) a velikost zámkové dlažby.

Pro přesnější nacenění položky.

	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.			
79	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m113 : 83,3	m2	83,30000 83,30000



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Prosím o doplnění a vysvětlení.

Dotaz č. 3 ze dne 6.1.2021:

Prosím o upřesnění níže uvedené položky, jelikož nikde není specifikován tvar a velikost loga vč. textu.

| 121 | 62500001

| Logo SDH na fasádě s textem

| kpl |

| 1,00000 |

Prosím o doplnění a vysvětlení.

Dotaz č. 4 ze dne 7.1.2021:

Současně se na Vás zdvořile obrácíme s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace – doplnění:

- výkazu výměr IO04 Přeložka NN
- dodávky zámkové dlažby do výkazu výměr, v němž je v pol č.79 obsaženo pouze kladení dlažby
- specifikace a parametrů krbových kamen.

Odpovědi:

K dotazu č. 1 a č. 3 (logo):



1/ nápis „ HASIČSKÁ ZBROJNICE“ je proveden v barevném provedení červeným nátěrem na fasádu s bílým textem, rozměry nápisu 4,0m x 0,3m

2/ logo SDH je provedeno na smaltované tabuli s Logem SDH a textem Sbor dobrovolných hasičů, SENINKA, rozměry tabule ovál 0,6 x 0,5m dle požadavku investora



K dotazu č. 1 a č. 4 (přeložka NN):

Objekt IO 04 není předmětem této veřejné zakázky, přeložka NN bude provedena vlastní objednávkou zadavatele u ČEZ

K dotazu č. 2 a č. 4 (zámková dlažba):

Zadavatel poskytuje bližší specifikaci zámkové dlažby - dlažba betonová 100 x 200 mm, tl. 80 mm, barva přírodní šedá; m² 83,300.

K dotazu č. 4 (krbová kamna):

Zadavatel poskytuje bližší specifikaci krbový kamen - krbová vložka, 2-6 kW s regulovaným výkonem, hmotnost 145 kg, zadní plnění, přívod vzduchu v podlaze z exteriéru (průměr 125 mm), provozní tah 12 Pa, průměr kouřového hrdla 200 mm, průměrná spotřeba dřeva 1,1 kg/h. Odsouhlasí investor před realizací.

Vzhledem k tomu, že zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž:

- odpovídá s prodloužením 1 dne
- upravuje zadávací dokumentaci,

prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídka musí být podána v elektronické podobě nejpozději **do 28.1.2021 do 16hod.**

Ve Zlíně dne 12.1.2021

Mgr. Magdalena Chmelařová
zastupující osoba