



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení "Výstavba Hasičské zbrojnice v Senince"

Zadavatel: Obec Seninka
Sídlo: Seninka 49, 756 11 Seninka
Oprávněná osoba: Ing. Milada Holečková, starostka
IČO: 00635821
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/kdv-1/profil.php?ic=00635821>

Zastupující osoba: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Sídlo: Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČO: 45659176
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Chmelařová, RESPEKTA s.r.o., IČ
01669206, Lysá 613, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Telefon, email: +420 605345062, m.chmelarova@respekta.cz

Zadavatel dne 19/1/2021 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v rozpočtu pro Elektro v části pro instalace je položka Rozvaděč slaboproudu 1ks a položka Zvonek 1ks, nikde k tomu nejsou žádné informace. Prosíme o upřesnění a specifikaci.

Dotaz č. 2:

- V rozpočtu SO 01 – elektro chybí vzorec u revizního technika i u jiných položek. Je možné to opravit?
- Řádek 129 „Rozvaděč slaboproudu“ není blíže specifikován prosím o upřesnění
- Řádek 112 „elektroinstalační trubky dle provedení elektroinstalace,, ve výkresech mimo datových zásuvek nic není. Prosím o upřesnění.



- V zadání projektu jsou dvě různé zpracování projektu, které spolu nesouhlasí. Jedno je od projekce p.Zbranek a druhé je INŽENÝRING VSETÍN.

Odpověď dotaz č. 1:

Zadavatel uvádí, že v projektu je navržena slaboproudá el. instalace – viz zakreslení a texty. V rozpočtu materiálu je uveden materiál.

Odpověď dotaz č. 2:

první odrážka) Zadavatel přikládá k výzvě výkaz výměr. Současně zadavatel sděluje, že si není vědom chybějících vzorců u některých položek. Pokud dodavatel požaduje doplnění údajů ve výkazu výměr, zadavatel požaduje jejich konkretizaci.

druhá odrážka) Rozvaděč slaboproudu je pro zařízení operátorů, kteří budou v objektu zřizovat své připojení – dle zadání uživatele. Ve zvolené cenové hladině by rozvaděč měl být i s rezervou – před realizací upřesnit s uživatelem- nebo z vybranými operátory.

třetí odrážka) Zadavatel sděluje, že elektroinstalační trubky jsou pro provedení elektroinstalace např. v podlaze, v betonech apod.- dle provedení při realizaci.

čtvrtá odrážka)

Zadavatel uvádí, že stavba bude realizována dle DPS (dokumentace pro provedení stavby).

Vzhledem k tomu, že zadavatel poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace, přičemž doplňuje zadávací dokumentaci, prodlužuje tímto lhůtu pro podání nabídek:

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídka musí být podána v elektronické podobě nejpozději **do 12.2.2021 do 16:00 hod.**

Příloha:

Výkaz výměr

Ve Zlíně dne 21.1.2021

Mgr. Magdalena Chmelařová
zastupující osoba