



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 7

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení "Výstavba Hasičské zbrojnice v Senince"

Zadavatel: Obec Seninka
Sídlo: Seninka 49, 756 11 Seninka
Oprávněná osoba: Ing. Milada Holečková, starostka
IČO: 00635821
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/kdv-1/profil.php?ic=00635821>

Zastupující osoba: Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Sídlo: Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČO: 45659176
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Chmelařová, RESPEKTA s.r.o., IČ
01669206, Lysá 613, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Telefon, email: +420 605345062, m.chmelarova@respekta.cz

Zadavatel dne 28/1/2021 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel tímto podává vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

1. Prosím o upřesnění typu střešní krytiny rozporuje se, ve výkrese je plechová střešní krytina, ve výkazu výměr je pálená krytina a v technické zprávě (B.2.6) jsou asf.pásky.
2. Komín na tuhá paliva - řešení nadstřešní části nesouhlasí s výkresem a výkazem výměr. Ve výkresu je vata + omítka a ve výkazu je lícová cihla. Prosím o upřesnění.

Dotaz č. 2:

Při kontrole výkresů č. D1.1-03 Základy a D1.1-05 ŘEZ A-A', nám ve výkazu výměr (Stavební rozpočet -pol. 43) nesedí množství ztraceného bednění šířky 400 mm na základových pasech. Z výkresů jsme napočítali mnohem více m² než je ve výkazu uvedeno. Žádáme o kontrolu a případné doplnění do VV.

Odpověď na dotazy č. 1

ad 1)

Střešní krytina je plechová dle výkresové dokumentace a výkazu výměr. Text pálená krytina se vyskytoval v položce č. 200 a 201, kde byl text upraven (jedná se o



univerzální položky a ceník je má v oddílu krytiny).

ad 2)

Nadstřešní část bude provedena dle výkresové části PD. Zadavatel opravil text ve výkazu výměr (položka č. 59).

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel uvádí, že kubatura chybějících tvárnic ztraceného bednění je zahrnuta do kubatury žb základových pásů. Objemy základů jsou v pořádku.

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně projektové dokumentace ani rozsahu stavebních prací, tedy ke změně či doplnění zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Příloha:

Výkaz výměr

Ve Zlíně dne 2.2.2021

Mgr. Magdalena Chmelařová
zastupující osoba