

**Dodatečná informace č. 1 na akci:
„Rekonstrukce bývalé vodárny, Broumov“**

Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ: 00272523

Dotaz:

Prosím o zaslání technické zprávy ZTI k výběrovému řízení.
Pdf s názvem D 1.4.1. - Technická zpráva ZTI je pouze titulní list. Protože vyobrazená automatická tlaková stanice se již nevyrábí, potřebuji požadované parametry.

Odpověď:

Doplněna TZ k ZTI ve formátu PDF, viz příloha.
K automatické stanici: jedná se o příklad – etalon. Pro dodávku ATS je nutné zajistit tyto parametry: Q=1 l/s, H=45 metrů.

Zpracovala dne 31.03.2021: Mgr. Jaroslav Betáš