

**Dodatečné informace č. 2 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba“
dle § 98 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Město Brumov - Bylnice
Se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: IČ: 00283819

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.: +420 777 589 792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č.7¹

Ve výkazu výměr SO 01 má položka č. 121 minusovou hodnotu. Žádáme zadavatele o opravu.

Vysvětlení zadavatele

Odpočet položky č.121 je v pořádku. Jde o záměnu desky k položce č.81, ve které je deska RF obsažena za AQUAPANEL (pol. 120).

Dotaz č.8

Žádáme zadavatele o upřesnění/objasnění Nápisu na fasádě. Trvá zadavatel na tl. 10 mm nerezového plechu, do kterého budou vyřezávána jednotlivá písmena?

Co myslí zadavatel hloubkou písma cca 150 mm? Chápeme správně, že se jedná o šířku jednotlivého písmene? Případně prosíme o schématické znázornění písma a vyznačení hloubky.

Dále žádáme o upřesnění fontu písma.

Vysvětlení zadavatele

Ve výpisu výrobků je překlep. V příloze najdete opravenou stránku č.17 souboru „SO_01_D11_vypis_vyrobku_0.pdf“. Co je špatně a neplatí, je škrtnuto, doplňujeme požadovaný font písma (obojí vyznačeno červeně). Týká se položky Z11 – Nápis na fasádě.

¹ Číslování dotazů navazuje na dodatečné informace č.1 ze dne 6.5.2021

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 9297889904.

V Olomouci, dne 7. 5. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Příloha:
FASADNI NAPIS.pdf (týká se souboru „SO_01_D11_vypis_vyrobku_0.pdf“)