

**Dodatečné informace č. 3 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce  
„Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba“  
dle § 98 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Město Brumov - Bylnice  
Se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice  
IČ: IČ: 00283819

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.  
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc  
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.: +420 777 589 792, e-mail: [klimcak@bmasistent.cz](mailto:klimcak@bmasistent.cz)

V souladu s § 98 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č.9<sup>1</sup>

Žádáme o vyjasnění způsobu ovládání žaluzií: a) Žaluzie budou ovládány pouze pomocí vypínače nebo pomocí řídicího systému? b) V případě řídicího systému by se jednalo o systém stávající? c) Pokud by se jednalo o nový řídicí systém, bude součástí dodávky žaluzií nebo dodávky elektro?

Vysvětlení zadavatele

a) Žaluzie budou ovládány pomocí tlačítek. Jelikož je požadováno skupinové ovládání a vytažení žaluzií v silném větru, bude toto ovládání zapojeno přes řídicí jednotky. Každá žaluzie bude mít vlastní ovladač-řídicí jednotku pohonu. Skupina žaluzií pak bude mít skupinový ovladač se skupinovou řídicí jednotkou. V budově bude rovněž osazen i centrální řídicí systém s kombinovaným větrným čidlem.

b) Řídicí systém bude nový.

c) Veškeré řídicí jednotky a ovládání bude součástí dodávky žaluzií. Součástí dodávky elektro jsou pouze kabeláže. Ve výkresech SO 01 D.1.4g 102 a 202 je patrné schéma zapojení. Na tomto výkrese jsou rovněž uvedeny jednotlivé jednotky.

Dotaz č.10

Žádáme o upřesnění, zda panika u vchodových dveří bude na aktivním křídle či na obou.

Vysvětlení zadavatele

U vchodových dveří není panikové kování požadováno. Paniková klika musí být osazena na aktivním křídle dveří P/02.2 - východ ze schodiště na zahradu a u dveří P/02.3 - východ ze třídy na krytou terasu v obou podlažích (viz půdorysy podlaží a výpis výrobků, str.42,43).

---

<sup>1</sup> Číslování dotazů navazuje na dodatečné informace č.2 ze dne 7.5.2021

Dotaz č.11

Žádáme o vyjádření, zda u vchodových dvoukřídlých dveří může být výška 2600 mm částečně řešena nadsvětlíkem.

Vysvětlení zadavatele

Dveře v obvodovém plášti je nutné řešit bez nadsvětlíku. Pokud to technologie plastových dveří Vašeho dodavatele neumožní, pak můžete nacenit a dodat dveře hliníkové.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 9297889904.

V Olomouci, dne 11. 5. 2021

.....  
Ing. Richard Klimčák  
BM asistent s.r.o., jednatel