

**Dodatečné informace č. 4 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Město Brumov - Bylnice
Se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: IČ: 00283819

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.: +420 777 589 792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č.12¹

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou zakázku. Uchazeč v rámci kontroly ZD zjistil rozpor mezi VV a výkresovou dokumentací. Tato nesrovnalost konkrétně spočívá v rozdílné specifikaci součinitele prostupu tepla U ve výkazu výměr - ve Stavebním rozpočtu SO 01, položka č. 33, zdivo nosné z cihel.

Vysvětlení zadavatele

Součinitel U pro vnější zdivo (tl. 440 mm) má být min. 0,17 W/m²K, jak je uvedeno ve stavební části PD (technická zpráva, výkresy) a hlavně v průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) - projekt. část E.5 - viz. příloha dodat. informací (str. 6). Jedná se o zdivo tl. 440 mm vč. omítek. V soupisu výkonů došlo v položce 33 k překlepu hodnoty na U 0,27 W/m²K.

V soupise je položka 33 uvedena bez omítek. Omítky jsou pak uvedeny v samostatné položce.

Zadavatel neupravuje výkaz výměr, uchazeči ocení položku č.33 tak, aby dodané zdivo plnilo hodnotu součinitele U min. 0,17 W/m²K.

Dotaz č.13

Ve VV SO 01 D14eSP (VV ZTI) v oddíle Vnitřní kanalizace-kanalizace splašková celková suma neobsahuje všechny položky. Žádáme o uvedení do souladu.

Vysvětlení zadavatele

Jedná se o chybu ve výkazu. V součtu 411-Vnitřní kanalizace byli doplněn rozsah tak, aby výsledná suma zahrnovala celý oddíl (doplněny chybějící položky 411.1 - 411.5). U položek č.412.6 a 412.7 byla odstraněna fixní cena za položku a tato cena byla nahrazena vzorcem pro výpočet celkové ceny za položku (počet měrných jednotek * jednotková cena).

¹ Číslování dotazů navazuje na dodatečné informace č.3 ze dne 11.5.2021

Uchazeči ve svých nabídkách vyplní nově zasláný výkaz výměr - příloha dodat. Informací.

Dotaz č.14

Proč prvky Z04.2, Z04.3, Z04,4 a Z04.4 nejsou řešeny jednoduše jako celistvá celodřevěná rámová stěna s plnými dveřmi a bezpečnostním zasklením. S praktického a montážního pohledu je to jednodušší než nesmyslné řešení část hliníková a část dřevěná.

Vysvětlení zadavatele

Navrhované řešení prošlo celým schvalovacím procesem stavebního řízení a zadavatel jej nebude měnit.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pátku 21. května do 12:00 hodin.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 9297889904.

V Olomouci, dne 18. 5. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Přílohy:

příloha k dotazu č.12 - PENB.pdf

SO01 D14e SP_dod.inf.4.xlsx (součást přílohy č.2 „PD, výkaz výměr“)