

**Dodatečné informace č. 5 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Brumov–Bylnice, dostavba MŠ Družba“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Město Brumov - Bylnice
Se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: IČ: 00283819

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350
kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.: +420 777 589 792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č.15¹

Ve výkazu výměr vytápění jsou níže uvedené nátěry potrubí. Nově namontované potrubí je vícevrstvé plastohliníkové. Jaké potrubí se bude natírat základním a krycím nátěrem. Děkuji.

		783 - NÁTĚRY		
		Nátěry potrubí syntetické do DN 50		
Pol.	Ozn.	Název	jedn.	množství
3	783 42-4140	krycí s 1x emailováním	bm	464,00
4	783 42-4740	základní	bm	991,00

Vysvětlení zadavatele

Jedná se o chybu zpracovatele dokumentace, resp. výkazu výměr. Nátěry potrubí nebudou realizovány, uvedené položky jsou z výkazu výměr vyjmuty. Přikládáme upravený výkaz výměr na oddíl vytápění. Uchazeči ve svých nabídkách vyplní nově zasláný výkaz výměr - příloha dodat. informací.

Vzhledem k tomu, že dnešního dne v rámci dodatečných informací č.4 již došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace nedochází ke změně termínu pro podání nabídek. Ten zůstává do pátku 21. května do 12:00 hodin.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 9297889904.

V Olomouci, dne 18. 5. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Příloha:
D14a_vv_dod.inf.5.xls (součást přílohy č.2 „PD, výkaz výměr“)

¹ Číslování dotazů navazuje na dodatečné informace č.4 ze dne 18.5.2021