

**Dodatečné informace č. 6 – vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce
„Brumov-Bylnice, dostavba MŠ Družba“
dle § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb. o zadání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“)**

Zadavatel: Město Brumov - Bylnice
Se sídlem: H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
IČ: IČ: 00283819

Pověřená osoba: BM asistent s.r.o.
Se sídlem: Lazecká 57/6, 779 00 Olomouc
IČ: 26796350

kontaktní os. organizátora: Ing. Richard Klimčák, tel.: +420 777 589 792, e-mail: klimcak@bmasistent.cz

V souladu s § 98 a § 99 zákona uveřejňuje zadavatel následující vysvětlení dotazů uchazečů k zadávací dokumentaci veřejné zakázky (dále jen „ZD“):

Dotaz č.16¹

Při kontrole výkresů zámečnických kcí jsme zjistily že ve výpisu materiálu je prvek:

„TR 27x2 – s drážkou uvedena jednotková hmotnost 38,3kg/m viz příloha, dle skutečnosti by měla být váha tohoto prvku cca 2,1kg.

V rozpočtu se jedná o položky 272, 273 a 274.

Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení zadavatele

Jedná se o chybu zpracovatele dokumentace, resp. výkazu výměr. Přikládám revidované výkresy zábradlí (30_1, 31_1 a 32_1) a upravený výkaz výměr (oprava položek č. 272,273 a 274).

Uchazeči ve svých nabídkách vyplní nově zasláný výkaz výměr - příloha dodat. informací.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pondělí 24. května do 9:00 hodin.

Kompletní zadávací dokumentace vč. příloh a dodatečných informací je kromě profilu zadavatele zveřejněna také v elektronickém rozhraní zakázky na adrese <https://www.kdv.cz/bmasistent/>, identifikační číslo zakázky 9297889904.

V Olomouci, dne 19. 5. 2021

.....
Ing. Richard Klimčák
BM asistent s.r.o., jednatel

Příloha:

SO00, IO03, SO01 stavební část SP_dod.inf.6.xlsx (součást přílohy č.2 „PD, výkaz výměr“)

SO_01_D11_zam_30_1.pdf

SO_01_D11_zam_31_1.pdf

SO_01_D11_zam_32_1.pdf

¹ Číslování dotazů navazuje na dodatečné informace č.5 ze dne 18.5.2021