

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

ENVIPARTNER, s r.o.
Ing. Šourková
Vídeňská 546/55
639 00 Brno

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Otrokovice
Zlínská 230
765 27 Otrokovice
www.eon-distribuce.cz

Lubomír Zahradník
T +420-54514-3365
lubomir.zahradnik@eon.cz

Naše značka
L4570

Otrokovice, 14.4.2020

Věc: „Jasenná, výstražné hlásiče na zařízení v majetku E.ON“.

Vážená paní ing. Šourková,
obdrželi jsme Vaši žádost o povolení k umístění výstražného varovného systému.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.(dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika, s.r.o.(dále jen ECZR) za následujících podmínek.

Výstražné hlásiče budou připojeny ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení. V opačném případě podejte žádost o připojení na každý hlásič z důvodu zřízení nového odběrného místa.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Technické podmínky budou obsahovat popis konstrukčního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti **1m** od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECZR a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECZR.

Před uvedením cizího zařízení do provozu musí být zástupci RS Otrokovice předána situace skutečného provedení a výchozí revizní

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením cizího zařízení na distribuční síť.

Zařízení nebude umístěno na podpěrném bodě, kde jsou umístěny rozpojovací skříně typu VRIS, lampy veřejného osvětlení, tlampač rozhlasu a dopravní značky.

Souhlasíme s umožněním přístupu k zařízení za účelem údržby po dobu min. 5 let od ukončení realizace projektu.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací, bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Otrokovice. V případě potřeby zajištění bezproudí, bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECZR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Otrokovice a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECZR prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Otrokovice vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene, nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

2. ODPOVĚDNOST

ECZR ani ECD neodpovídá za škody vzniklé bez jejich zavinění na cizím zařízení umístěného na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECR. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN(ČSN 342100,ČSN EN 50110-1). Podnikových norem energetiky PNE(PNE 330000-6), Technických norem společnosti ECR(TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení (např. umístění kabelu do chráničky apod.).

Vlivem montáže kabelového vedení nesmí dojít k překročení vrcholového tahu stožáru el. vedení dle PNE 333301. V opačném případě je nutné

provést výměnu stožárů dle dispozic E.ON Česká republika,s.r.o.
RS Otrokovice.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECZR je umožněno bezplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení, budou vlastníkové fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice

230

Zahradník Lubomír

Regionální správa Otrokovice