



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zakázka:	Hřivínův Újezd – Rekonstrukce budovy ZŠ/MŠ a přístavba tělocvičny
Zadavatel:	Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov
Druh zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení

a) Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele: Obec Hřivínův Újezd
Sídlo: Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov
IČ: 00283983
DIČ: CZ00283983
Kontaktní osoba: Josef Pospíšil, starosta obce
Email: starosta@hrivinuvujezd.cz

Název zástupce zadavatele Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Kancelář zástupce zadavatele: Masarykova 137, 763 26 Luhačovice
IČ: 27735109
DIČ: CZ27735109
E-mail: info@luhacovskezalesi.cz

Zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 54 odst. 5 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Hřivínův Újezd – Rekonstrukce budovy ZŠ/MŠ**“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dotaz č.1

V rozpočtu SO-01 stavební část jsou položky č. 81-87 dřevěné dveře, ale ve výpisu výrobků jsou tyto pozice pod č. 10, 12, 17, 18 a 19 plastové. Dále pozice č. 12 jsou ve výpisu výrobků 2 kusy plastové nepožární, ale na výkrese č. D.1.1.6 (Půdorys 1:50) je jeden tento kus protipožární. Žádáme o upřesnění specifikace těchto výrobků.

Odpověď:

Dveře č. 10, 17, 18, 19 budou plastové (dle výpisu výrobků), jeden kus dveří č. 12 musí být protipožární, v tomto případě se bude jednat o dveře hliníkové.

Vše ostatní zůstává v platnosti.



V Luhačovicích dne 3.8.2021

Zadavatel: Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, 763 07 Velký Ořechov

Statutární zástupce zadavatele: Josef Pospíšil, starosta obce

Zástupce zadavatele: Luhačovské Zálesí, o.p.s.

.....
Podpis osoby jednající za zadavatele