

V Boskovicích dne 18. srpna 2021

Věc: Zadávací řízení - „Stavební úprava tělocvičny v ZŠ a MŠ Těšetice“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, zadané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**Stavební úprava tělocvičny v ZŠ a MŠ Těšetice**“, zadavatel obdržel dotaz. Zadavatel na tento dotaz odpovídá takto:

Dotaz:

Žádáme Zadavatele o odstranění požadavku na doložení certifikátu ke sportovní podlaze dle normy DIN 18032-2. Jedná se o německou normu a pro ČR je tato norma irelevantní. Pro pokládání sportovních podlah je v ČR závazná norma ČSN EN 14904 Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace.

Odpověď:

Zadavatel opravuje znění bodu 4.3, písm. b) Výzvy k podání nabídek a zadávacích podmínek. Opravené znění tohoto bodu je následující:

„b) dle ust. § 79 odst. 2 písm. l) zákona Platný certifikát (osvědčení o zkouškách či podobný dokument) prokazující, že podlaha splňuje požadavky těchto technických norem: ČSN EN 14904 Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností