

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

## Veřejná zakázka:

„Realizace Náměstí Běchovice“

(dále jen „veřejná zakázka“)

## Zadavatel:

**Městská část Praha-Běchovice**

Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice

IČO: 00240044

Zastoupena: Ing. Ondřejem Martanem, starostou

## Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností:

**INCONEX, a. s.**

Sídlo/kancelář: Revoluční 1003/3, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 26445328

Zastoupena: Ing. Michalem Zaorálkem, předsedou představenstva

Na základě písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadavatel tímto informuje o znění žádostí a o poskytnutém vysvětlení.

## **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 a 16:**

### **Dotaz č. 1 (žádost č. 15, dotaz č. 1)**

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 a 6-13 je zadavatelem požadována úprava výkazu výměr po jednotlivých účastnících. Domníváme se, že přenášení odpovědnosti úpravy výkazu výměr je v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

## **ČÁST DRUHÁ**

### **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH**

#### **§ 36 - Zadávací podmínky**

(3) Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

### **Žádáme tímto o uveřejnění opraveného výkazu výměr.**

#### Odpověď:

Zadavatel souhlasí, že by bylo dobré zveřejnit výkaz výměr (VV) po úpravách. Podle dotazů se může zdát, že změn bylo hodně, ale není tomu tak. Většina dotazů směřujících na VV nevyvolala žádné změny ve VV, ale byla svým charakterem pouze k vysvětlení slovnímu, obvykle odkazem na příslušnou část PD.

Zadavatel zveřejňuje seznam změn a upravený VV, který je označen stejným názvem s doplněním AKTUALIZACE\_03\_04\_2023, provedené změny jsou ve VV vyznačeny červeným písmem.

Z důvodu šetření práce účastníků bude zadavatel akceptovat obě varianty VV, tzn. původní s doplněním změn účastníky, či nově zveřejněný změnový. Je tedy na účastnících, aby se rozhodli, do kterého VV (původní či změnový) ocení dílo do nabídky.

**Seznam změn ve výkazu výměr – AKTUALIZACE 03.04.2023:**

PČ	Vysvětlení ZD	Číslo dotazu	Objekt	Dotčené položky	Provedená úprava
1	5	1	SO 801 Vegetační úpravy	16 ks tučných položek, oprava ve sloupci "G". Opravené buňky: G9, G25, G32 atd.	Z důvodu nestandardní struktury výkazu výměr (rozpočtu) vypadly při úpravě mezisoučtové vzorce. Součtové vzorce jsou vráceny zpět a označeny červeným písmem. Účastník vyplní jen oranžová pole (ne žlutá či bílá).
2	6 až 13	26	SO 301 Kanalizace	67	Doplněna jednotka t (tun) a označena červeným písmem.
3	6 až 13	29	SO 302 Vodovod	74	Chyběla MJ, počet MJ i vzorec pro výpočet celkové ceny. Doplněno a označeno červeným písmem.

**Dotaz č. 2 (žádost č. 16, dotaz č. 1)**

Obkladový plech - slitina CuAl5Zn5Sn1 není běžně dostupný. Pokud zná projektant dodavatele, který požadovaný plech má, rádi jej využijeme. Standardní dodavatelé mohou tento materiál zajistit, ale v množství 500 ks a výše.

Odpověď:

Jedná se o materiál: Aurubis - Nordic Copper, Nordic Royal. V ČR dodává např. společnosti Ruukki.

**V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 19. 4. 2023 do 14:00 hodin.**

V Praze dne 3. dubna 2023

Ing. Michal Zaorálek v.r.

INCONEX, a.s.