

Zadavatel: Obec Lukov  
Se sídlem: K Lůčkám 350, 763 17 Lukov  
Zastoupený: Michal Teplý, starosta  
IČ: 00284173

8/O/2022062

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 06.12.2022

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky: **ZŠ Lukov-výstavba specializovaných učeben**  
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2022-043313  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: otevřené podlimitní řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284173>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Dotaz č. 1:

Ve Výpisu plastových a hliníkových dveří je pozice DO-05 bez požární odolnosti. V popisu je v sestavě s oknem O-03, které má požární odolnost EI 15 DP1. Dotaz: Co platí?

Dotaz č. 2:

Ve Stavebním rozpočtu je položka č. 521 Pomocné a podpůrné konstrukce. Dotaz: K čemu se vztahuje? Co znamená?

Dotaz č. 3:

V PD je znázorněna a popsána lezecká stěna vč. dopadové dlažby. Dotaz: Je součástí zakázky? Není ve VV.

Dotaz č. 4:

Ve Stavebním rozpočtu je položka č. 231 Vyrožkování stávajících komínů – MJ soubor, počet 10. Dotaz: Co to znamená? Znamená to celkem 10 m vyrožkování?

Dotaz č. 5:

V rozpočtu VON je položka č. 19 Náklad na komplexní vyzkoušení v rozsahu 72 hodin. Dotaz: Co je tím přesně myšleno?

Dotaz č. 6:

Ve Stavebním rozpočtu je Položka č. 532 Nerezová lanková treláž pro popínavé rostliny. Dotaz: Prosím o upřesnění, jelikož popis ve Výpisu zámečnických prvků položka Z/18 je nedostatečný.

Dotaz č. 7:

**Odstranění střešní krytiny z azbestocementových vlnovek.**

Dotaz k položce 15 064203000 Práce se škodlivými materiály (soupis stavebních prací a dodávek)

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je u pol. 15 064203000 Práce se škodlivými materiály uvedeno, že bude pro práce odstranění střešní krytiny z azbestocementových vlnovek vybudováno uzavřené kontrolované pásmo pro bourací práce azbestové krytiny.

Dle vyjádření našeho specializovaného subdodavatele se zavřené kontrolované pásmo buduje zpravidla pro odstraňování azbestových materiálů v interiérech budov a při odstraňování LOP z boletických panelů. V prvním případě se jako kontrolované pásmo využívají hranice obvodového zdiva vnitřních prostor a v druhém případě se kontrolované pásmo uzavírá z lešení potaženém neprodyšnými vysokopevnostními plachtami. Střešní krytina do sklonu z azbestocementových vlnovek se odstraňuje v rámci otevřeného kontrolovaného pásma. Technologický postup je zvolen tak, aby při demontáži nedocházelo k úniku respirabilních vláken do ovzduší. Účinnost tohoto postupu je ověřována pracovním měřením ovzduší v průběhu prací. Pro tento typ střešní krytiny je technicky nemožné vybudování konstrukce, která by umožnila vytvoření uzavřeného pásma. Konstrukce pro kontrolované pásmo by musela být kotvena do vnitřní konstrukce krovu, což by vyžadovalo otevření střešního pláště ve tří metrových odstupech postupně po celé délce a při montáži pohybem pracovníků po azbestocementové vlnovce by docházelo navíc k degradaci azbestového materiálu a k uvolňování azbestových vláken do ovzduší. Z těchto důvodů, práce probíhají v otevřeném kontrolovaném pásmu a jsou v souladu se stanovisky příslušných hygienických stanic.

*Žádáme tedy zadavatele o vyjasnění, zda trvá na uzavřeném kontrolovaném pásmu, nebo práce bude možno provádět v otevřeném kontrolovaném pásmu za dodržení všech bezpečnostních opatření a průběžného měření ovzduší.*

Dotaz č. 8:

Dřevěná treláž

V oddíle: konstrukce truhlářské, uvádíte položku s označením T-05-Treláž z dř.lamel 40/40mm v 3.NP – 1ks.

Není vyspecifikované z jakého dřeva mají být tyto dřevěné lamely vyrobeny. Prosím o ujasnění.

Dotaz č. 9:

Vyvločkování stávajících komínových průduchů

Prosím o specifikování výrobce a modelového typu stávajícího plynového kotle z důvodu přesné ceny za vyvločkování.

Dotaz č. 10:

Výpis plastových a hliníkových dveří

Ve výpisu plastových a hliníkových dveří, uvádíte, že např.: položka DO-09 – tepelné parametry  $U_d \leq 1,0$  W/m<sup>2</sup>K má obsahovat i požární odolnost EI15 DP1, avšak prvotní funkce konstrukcí s požární odolností je jejich požární odolnost. Proto se tyto konstrukce neposuzují a nenavrhují na požadavky součinitele prostupu tepla.

Prosím o ověření.

Dotaz č. 11:

V rozpočtu hlavního SO je uvedena položka č. 542 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2 ... 38,422 m2. Tímto upozorňujeme na chybně uvedenou jednotku, přičemž vycházíme z výše uvedené montážní položky, která je uvedena v metrech.

Dotaz č. 12:

V rozpočtu hlavního SO je uvedena položka č. 542 a č.544 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2. Vzhledem k velkému rozměrovému rozptylu a poznámce uvedené pod položkou“ upřesnit dle architekta“ žádáme o jasnou specifikaci položek. V jednotlivých částech PD jsme specifikaci nedohledali. Žádost o podrobnější specifikaci se týká položky obkladu č.607 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2.

Dotaz č. 13:

V rozpočtu hlavního SO je uvedena položka č. 532 Z-18-Nerezová lanková treláž pro popínavé rostliny, kotvení kotvami přes fasádu do obvod.stěny-D+M (plný popis viz.výpis zámečnick). Výpis zámečnických výrobků systém blíže nespecifikuje. Uchazeč žádá o určení zda se jedná o systém sítě nebo systém svislých lan (určení počtu) a o určení nosné konstrukce, do které bude systém zakotven a přibližnou délku vyložení od fasády.

S ohledem na rozsah dotazů a náročnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel sděluje, že vysvětlení zadávací dokumentace poskytne (uveřejní na profilu zadavatele) nejpozději do 9.12.2022.

**S ohledem na tuto skutečnost, bude adekvátně prodloužena lhůta pro podání nabídek.**

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 06.12.2022.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností