

Zadavatel : Obec Francova Lhota
Sídlo: 756 14 Francova Lhota 325
IČ: 00303755
Akce: „Modernizace učeben ZŠ Francova Lhota“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

DOTAZ:

Prosím o vysvětlení proč u této položky viz níže chybí penetrační vrstva ve všech stavebních oddílech?

612481211RU2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu

Odpověď

Ve všech stavebních dílech je penetrační nátěr zahrnutý v položce:

602022191 R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem po jednotlivých vrstvách

DOTAZ:

Prosím o vysvětlení proč chybí vyrovnávací vrstva pod podlahovinu ve stavebním oddílu SO 01 1b Rozpočet stavební úpravy zázemí 1.NP

Odpověď

Položka vyrovnání podlah v rozpočtu SO 01 – 1b nebyla zahrnuta po předchozím zaměření křivosti stávajících podlah.

DOTAZ:

Prosím o vysvětlení popisu vnitřních dveří – **barva dle vzorníku**.
Je toto myšleno že barva se bude vybírat až z vítězem zakázky nebo je daná do předu?

Odpověď

Barva se bude vybírat až s vítězem zakázky.

DOTAZ:

Dále prosím proč ve stavebních výkazech u povlakových podlah chybí položky:
Broušení podlahy po stržení stávající podlahoviny nebo za očištění od lepidla.
Dále položka přebroušení nového podkladu samonivelačky.

Dále u demontáží podlah keramických chybí položka začištění povrchu nebo přebroušení stávající plochy.

Odpověď

Broušení po stržení stávajících podlah z PVC není třeba neboť je v rozpočtu položka provedení nátěru adhezním můstkem. Při tomto provedení podkladu není třeba dokonale očistit povrch od stávajícího lepidla.

Cenu za přebroušení nové samonivelační vrstvy je již obsazena v položce. Ať je tedy dodavatel zohlední v ceně samonivelační stěrky.

Vyčištění podlah po demontáži je obsazeno v položce vyčištění budov. Přebroušení po demontáži nebude.

Zadavatel předkládá nový výkaz výměr, který bude použit při zpracování cenové nabídky. Zadavatel mění technickou specifikaci u multimediální katedry a dále nebudou předmětem nacenění některé položky – tyto mají uvedenou v předloženém výkazu výměr hodnotu „0“.

Dále dochází k úpravě termínu pro dokončení realizace díla – viz upravený návrh smlouvy o dílo:

Požadovaný termín ukončení plnění: do 2 měsíců od zahájení realizace stavebních prací, nejpozději však do 31.10.2023.

Zadavatel doplňuje požadavek na technickou kvalifikaci a to tak, že:

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace podle ust. § 79 odst.2 písm. k) ZZVZ – **vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání** – a to u

- Venkovní roletové, elektrické zatemnění ve vodících lištách-cca 2400 x 1490 mm - tolerance, $\pm 10\%$ elektrické roletové zatemnění vedené ve vodících AL lištách, kovový tubus osazen navíjecím – **VZOREK lamely min. 100 mm**
- Projekční stěna-Keramická projekční stěna o rozměru 4000 x 1500 mm s magnetickým povrchem pro popis, a projekci. Celá plocha je popisovatelná, bezrámová a slouží jako projekční plocha k interaktivnímu - **VZOREK povrchu materiálu stěny min. 100 x 100 mm**
- Elektrické vnitřní zatemnění-cca 2400 x 1490 mm - tolerance $\pm 10\%$ elektrické roletové zatemnění, látka neprůhledná (blackout). Motoricky dálkově ovládané.(nutno zaměřit na místě) - **VZOREK látky - materiálu včetně zipového spoje min. 100 x 100 mm.**
- katedra multimediální, přístrojová, rohová-760 x 1740/1900 x 600 mm (V x Š x H)- tolerance, $\pm 5\%$ Prac.deska 25mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70mm pro kabeláž - **VZOREK pracovní desky s PUR hranou min. rozměr 80 x 80 mm.**

Vybraný dodavatel předloží v rámci součinnosti před podpisem smlouvy na výzvu zadavatele výše uvedené vzorky, popisy nebo fotografie a to v termínu do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zadavatele

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace podle ust. § 79 odst.2 písm. k) ZZVZ – **součástí nabídky budou katalogové listy k těmto položkám:**

Kapacitní dotykový displej 86"-uhlopříčka 86" (218 cm) Rozlišení 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra, High Definition, bezpečnostní sklo 4mm antireflex, display s jasnem 350 cd/m2, 4x HDMI, OPS zásuvka,

Elektrický pojezd-Výkonný el. pojezd pro uchycení na zeď s rozšířenou výškou výsuvu min. 90 cm, min., nosnost 120 kg

Dále zadavatel požaduje pro prokázání technické kvalifikace dle odst. 79 odst. 2

písm. e) certifikát podle ČSN: ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo certifikát rovnocenný vydaný v členském státě Evropské unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou- *Postačí předložení čestného prohlášení*

písm. h) certifikát ISO 14001 Systém environmentálního managementu nebo certifikát rovnocenný vydaný v členském státě Evropské unie, certifikát musí být vydán akreditovanou osobou - *Postačí předložení čestného prohlášení*

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne: 17.2.2023 v 10.00 hod.

Přílohy: výkaz výměr

návrh smlouvy o dílo

V obci Francova Lhota dne 1.2.2023

Mgr.Miroslava Pilařová

pověřená výkonem zadavatelských činností