

Zadavatel: Městys Pozlovice  
Se sídlem: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice  
Zastoupený: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta  
IČ: 00568708

č.j. 2/O/2023001



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 07.02.2023

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce ulic Nivy I a Nivy II**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2023001  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708>

Zadavatelé byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu je tato položka na lavičku,

9	93001	Lavička vč.zemních prací, betonových patek dodávka a montáž	kus	1,00000		0,00
---	-------	---	-----	---------	--	------

Prosím o podrobnější popis pro lepší nacenění.

Odpověď č. 1 :

Jedná se o lavičku s područkami v délce 1,8 m. Konstrukce lavičky je tvořena dvěma zinkovanými ocelovými nosnými konstrukcemi, které jsou opatřeny práškovým vypalovacím lakem (RAL 7016). Sedák a opěrák tvoří latě z tropického dřeva, které jsou připevněné nerezovými vruty k nosné konstrukci. V podnoží jsou čtyři patky s otvory pro kotvení k podkladu.

Kotvení bude provedeno do dvou betonových základů, které se budou nacházet pod nosnými konstrukcemi. Rozměr betonového základu (C 12/15) š: 250 x d: 700 x H: 250 mm. Pod betonovým základem bude betonové štěrkové lože v tl. min 70 mm. Mezi betonovým základem a nosnou konstrukcí lavičky bude zámková dlažba. Lavička bude k betonovému základu přikotvena.

Ilustrativní obrázek:



Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 07.02.2023.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností