



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka:	<b>Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice</b>
Zadavatel:	Město Luhačovice, IČO 00284165, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Druh zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení

### a) Identifikační údaje zadavatele

**Název zadavatele:** Město Luhačovice  
**Sídlo:** nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice  
**IČ:** 00284165  
**DIČ:** CZ00284165  
**Kontaktní osoba:** Ing. Magdalena Blahová, projektová manažerka  
**Email:** [blahova@luhacovice.eu](mailto:blahova@luhacovice.eu)

**Název zástupce zadavatele** regiozona s.r.o.  
**Sídlo:** Lešetín II 7147, 760 01 Zlín  
**IČ:** 03624625  
**DIČ:** CZ03624625  
**e-mail:** [tender@regiozona.cz](mailto:tender@regiozona.cz)

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice**“.

### Vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dne 10. 3. 2023** zadavatel obdržel od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto zněním:

#### **Dotaz č. 1:**

„V soupisu prací jsou jako konstrukční vrstvy ŠD 0/32 a ŠD 0/63. Podle PD by mělo být použito DK 16/32 a DK 32/63. Žádáme o objasnění, případně úpravu soupisu prací.“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

**Odpověď č. 1:**

S ohledem na návrh velmi malých příčných sklonů a snahu o maximální možné zvýšení plošné propustnosti konstrukce byly navrženy podkladní vrstvy bez nulové složky.

**Dotaz č. 2:**

*„Domníváme se, že v soupisu prací chybí položky pro výškovou úpravu poklopů a mříže.“*

**Odpověď č. 2:**

Ano, v rámci akce budou výškově upravovány dva poklopy a jedna uliční vpusť.

**Dotaz č. 3:**

*„Žádáme o bližší specifikaci položky č. 6 v objektu SO 002-f (o jaký druh stromu se jedná).“*

6	180CP001	D + M výsadba stromu, včetně ukotvení, výměny substrátu, bal. sazenice, výšky min.1,80 m, dle specifikace v PD	kompl	1,00000	0,00	0,00
---	----------	--	-------	---------	------	------

**Odpověď č. 3:**

Z dopravního hlediska je pro zvolenou dřevinu zásadní, aby měla vysoko založenou korunu se štíhlým kmenem. V daném případě se jedná o *Catalpa bignonioides* "Nana".

Ve Zlíně dne 14. 3. 2023

Zadavatel: **Město Luhačovice**, IČO 00284165, se sídlem nám. 28. října  
543, 763 26 Luhačovice

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Magdalena Blahová, projektová manažerka

Zástupce zadavatele: regiozona s.r.o., se sídlem Lešetín II 7147, 760 01 Zlín

.....  
Podpis osoby jednající za zadavatele