



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

## VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka:	<b>Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice</b>
Zadavatel:	Město Luhačovice, IČO 00284165, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Druh zakázky:	veřejná zakázka na stavební práce
Způsob zadání:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zjednodušené podlimitní řízení

### a) Identifikační údaje zadavatele

**Název zadavatele:** Město Luhačovice  
**Sídlo:** nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice  
**IČ:** 00284165  
**DIČ:** CZ00284165  
**Kontaktní osoba:** Ing. Magdalena Blahová, projektová manažerka  
**Email:** [blahova@luhacovice.eu](mailto:blahova@luhacovice.eu)

**Název zástupce zadavatele** **regiozona s.r.o.**  
**Sídlo:** Lešetín II 7147, 760 01 Zlín  
**IČ:** 03624625  
**DIČ:** CZ03624625  
**e-mail:** [tender@regiozona.cz](mailto:tender@regiozona.cz)

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce manipulačních ploch v ulici Družstevní, Luhačovice**“.

### Vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dne 15. 3. 2023 zadavatel obdržel od dodavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s tímto zněním:**

#### **Dotaz č. 1:**

*„V soupisu prací, v rozpočtu SO 002a pol. 5-8 a SO 002e pol. 11-14 není uveden rozměr dlažby a to ani v PD, dále máme dotaz jaký je rozdíl mezi položkou 5 a 7 v SO 002a a položkou 11 a 13 v SO 002e, obojí je propustná dlažba tl. 8 mm. Žádáme o bližší specifikace.“*



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

**Odpověď č. 1:**

Jedná se o stejné položky, rozpočet byl z důvodu administrace dotace rozdělen na části v závislosti na uznatelnosti a výši podpory. Dělení je provedeno dle původního povrchu a nového povrchu s ohledem na koeficienty propustnosti původního a nového stavu. Dělení v stavebních objektech do těchto částí (A, B, C, D, E, F, G) je tedy čistě administrativní.

Co se týče rozměrů dlažby, v PD je uvažováno pouze s jedním rozměrem a to 200/100/80 a to jak pro pojížděné plochy, tak i chodník.

V rámci PD je určeno toto barevné schéma:

- chodník šedá
- pojížděná komunikace šedá
- parkovací stání a bezpečnostní odstup tmavá
- proužky dlažby oddělující jednotlivá stání šedá

**Dotaz č. 2:**

*„V soupisu prací, v rozpočtu SO 002a pol. 4 a SO 002e pol. 10 je kladení dlažby do lože za kameniva těžného tl. 30 mm, toto lože by mělo být tl. 40 mm.“*

**Odpověď č. 2:**

Konstrukční skladba dle PD:

kryt 80

lože 40

štrkové vrstvy podle toho, zda se jedná o chodník, nebo pojížděné a parkovací plochy upravená zemní pláš.

**Dotaz č. 3:**

*„V soupisu prací, v rozpočtu SO 002d je množství pol. 1 a 2 0, je toto správně? Celý objekt je tedy 0, neměl by být tedy ze soupisu prací odstraněn?“*

**Odpověď č. 3:**

Tyto práce již byly provedeny v rámci stavby mostu, v PD byly následně upraveny výměry. V části D SO 002 tedy bylo vše provedeno v rámci předchozí akce.



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

**Dotaz č. 4:**

*„Dne 14.3. v DI č. 1 byly do rozpočtu přidány položky úprav dvou poklopů a jedné uliční vpusti, žádáme o zaslání nového soupisu prací, kde bude vše doplněno. Zároveň žádáme o adekvátní posun termínu odevzdání nabídek.“*

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel přikládá upravený položkový rozpočet. K tomu původnímu položkovému rozpočtu nepřihlížejte.

**Změna zadávací dokumentace:**

- Zadavatel přikládá doplněný položkový rozpočet.
- Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek nově uplyne dne **29. 3. 2023**

Ve Zlíně dne 21. 3. 2023

Zadavatel: **Město Luhačovice**, IČO 00284165, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Magdalena Blahová, projektová manažerka

Zástupce zadavatele: regiozona s.r.o., se sídlem Lešetín II 7147, 760 01 Zlín

.....  
Podpis osoby jednající za zadavatele