

Zadavatel : Obec Francova Lhota
Sídlo: 756 14 Francova Lhota 325
IČ: 00303755
DIČ: CZ00303755

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen zákon) pod názvem:

Most v obci Francova Lhota přes potok Senice u č.p. 373

DOTAZ 1:

Je možné nahradit navržené mostní provizorium, při zachování průtočného profilu, dočasným propustkem?

V případě, že to možné není, lze použít běžné inventární provizorium, které splňuje parametr normální zatížitelnosti v hodnotě 13 t?

Provizorium s takovým parametrem postačí pro zachování provozu jak nákladní, tak i autobusové dopravy.

V projektu předepsané zatížitelnosti jsou z naší zkušenosti předimenzované a převyšují možnosti běžných inventárních provizorií.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel trvá na navrženém řešení, neboť by došlo by ke změně projektové dokumentace provizoria (nyní navržené provizorium prošlo stavebním povolením DUSP a je tudíž povoleno).

Ve Francové Lhotě dne 4.12.2023

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností