

Zadavatel : Obec Francova Lhota  
Sídlo: 756 14 Francova Lhota 325  
IČ: 00303755  
DIČ: CZ00303755

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3**

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle § 53  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
(dále jen zákon) pod názvem:

**Most v obci Francova Lhota přes potok Senice u č.p. 373**

**DOTAZ 1:**

Dle názoru subdodavatele přeložky plynovodu chybí v rozpočtu chránička potrubí v úseku kde plynovod překonává vodní tok, včetně příslušenství (číchačky, směrové sloupky). Dle zkušeností ji správce plynovodní sítě bude požadovat, stejně tak tento požadavek obsahují normy ČSN EN12007 a TPG 702 01. Prosíme o vyjádření, popřípadě o doplnění PD.

**ODPOVĚĎ:**

Bude řešeno v rámci víceprací s vítězem zadávacího řízení.

Ve Francové Lhotě dne 5.12.2023

Mgr.Miroslava Pilařová  
pověřená výkonem zadavatelských činností