




# Městský úřad Heřmanův Městec

správa majetku

Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

**Spisová značka:** MěÚHM/02926/2024/02  
**Číslo jednací:** MěÚHM/03357/2024  
**Vyřizuje:** Petr Novák  
**Telefon:** 464603512, 725073699  
**E-mail:** petr.novak@mesto-hm.cz  
**IDDS:** n5wb35z  
**Počet stran:** 2  
**Počet příloh:** 0



Heřmanův Městec 28.3.2024

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce Rekonstrukce elektroinstalace v DDM Heřmanův Městec

Název zakázky: Rekonstrukce elektroinstalace v DDM Heřmanův Městec

Zadavatel: Město Heřmanův Městec, IČO: 00270041  
Havlíčková 801, 538 03 Heřmanův Městec

Zadavatel výše uvedené zakázky poskytuje toto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na základě dotazů účastníka zadávacího řízení:

### **Dotaz č. 1:**

*V projektu máte, že se budou osazovat nové Led Panely 600x600 34W UGR 19, mělo by to být 24ks. Chtěl bych se zeptat jaký způsob montáže tam bude? Jestli budou zavěšeny na lankách, zapuštěny v podhledu nebo přisazeny do rámečku? Ve výkazu výměr je sice psáno přisazené, ale není položka rámeček pro přisazenou montáž nebo není nikde ani napsáno, že by v ceně mělo být počítáno s rámečkem. Tak by se chtěl zeptat.*

### **Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 1:**

Uvedené LED panely 600x600 jsou ve výkazu výměr i v projektové dokumentaci specifikovaná jako přisazená, tedy připevněná ke stropu. Podhledy pro zapuštění svítidel v budově nejsou, ani není požadavek na zavěšení na lanka. Do položky pro ocenění svítidla účastníci zahrnou dodávku kompletního svítidla včetně příslušenství pro přisazenou montáž. Obdobně účastníci ocení i ostatní svítidla ve výkazu výměr včetně příslušenství pro montáž dle jejich specifikace.

**Dotaz č. 2:**

*Jak je řešena výměna rozvaděče RE s ČEZ? V projektu je že se má mimo jiných rozvaděčů měnit i elektroměrový rozvaděč. Je to nějak domluvené na Čezu nebo vydal Čez k tomuto nějaké stanovisko? Jelikož při výměně elektroměrového rozvaděče pak může nastat situace, že Čez bude chtít rozvaděč přesunout na hranici pozemku.*

**Vysvětlení zadavatele k dotazu č. 2:**

Dle informace od zpracovatele projektové dokumentace i ověření u ČEZ Distribuce, a.s. není požadováno přemístění elektroměrového rozvaděče mimo budovu z důvodu jeho rekonstrukce/výměny. Před samotnou výměnou elektroměrového rozvaděče je nutné, aby dodavatel oznámil rozplombování elektroměru na ČEZ Distribuce, a.s. a postupoval dle jejich podmínek.

Petr Novák  
správa majetku