



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v zadávacím řízení dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení „ZŠ Mysločovice – venkovní učebna a střecha“

Zadavatel: Obec Mysločovice
Sídlo: 763 01 Mysločovice 21
Oprávněná osoba: Petr Jurášek, starosta
IČO: 00284211

Zastupující osoba: **Regionální rozvojová agentura Východní Moravy**
Sídlo: Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČO: 45659176
Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Nechvátalová
Email: administratorvz@seznam.cz
Datová schránka: u4kz7yy

Zadavatel tímto podává na základě žádosti o podání vysvětlení ze dne 8.4.2024 vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace na zakázku „ZŠ Mysločovice – venkovní učebna a střecha“.

Dotaz k zadávací dokumentaci:

- SO 03 Výměna střech objektu č.4 : Projektová dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb – hromosvod počítá s uzemněním v zemi FE 10 a FeZN 30/4 (viz položkový rozpočet SO03.3 položka č.1). V položkovém rozpočtu však nejsou započítány výkopy vč. Následného zapravení. Prosíme o doplnění.
- SO 02 Demolice skladu – žádáme o zaslání výpočtu položky č.7 – Výkup kovů – železný šrot. Stávající výměra 48,93075 tun se jeví jako nereálná.
- SO 01.1 Venkovní učebna: položka č. 68 (D+M vegetační část ploché střech) se podle našeho názoru zdvojuje s položkami č.58, 59, 60, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 a 77 – prosím o prověření

Odpovědi:

- 1) SO 03 Výměna střech objektu č.4 : Projektová dokumentace D.1.4 Technika prostředí staveb – hromosvod počítá s uzemněním v zemi FE 10 a FeZN 30/4 (viz položkový rozpočet SO03.3 položka č.1). V položkovém rozpočtu však nejsou započítány výkopy vč. Následného zapravení. Prosíme o doplnění.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel tímto opravuje zadávací podmínky a doplňuje položku k výkopům, viz příloha vysvětlení. (V příloze v části SO 03.3 doplněna položka č. 22)

- 2) SO 02 Demolice skladu – žádáme o zaslání výpočtu položky č.7 – Výkup kovů – železný šrot. Stávající výměra 48,93075 tun se jeví jako nereálná.

Zadavatel sděluje, že postup výpočtu je uveden v položce. Jedná se o odkaz na demontážní hmotnosti dané metodikou RTS.

- 3) SO 01.1 Venkovní učebna: položka č. 68 (D+M vegetační část ploché střech) se podle našeho názoru zdvojuje s položkami č.58, 59, 60, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 a 77 – prosím o prověření.

Zadavatel konstatuje, že se nejedná o zdvojení položky, jsou to vždy konkrétní položky, které korespondují se skladbou.

Vzhledem k tomu, že zadavatel upravuje zadávací podmínky – doplnění chybějící položky, přičemž tato úprava nemá vliv na okruh možných dodavatelů, prodlužuje přiměřeně lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek: do 19.4.2024 do 13:00 hod.

Ve Zlobicích 9.4.2024

Mgr. Magdalena Nechvátalová
zastupující osoba