

## **Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci na akci:**

**„Výměna oken na budově II MěÚ Broumov, Komenského 275“**

**Zadavatel: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČ: 00272523**

### **OTÁZKA:**

V zadání je požadavek na repliku původních oken, tl. 52 mm. Zároveň je požadavek na celkový prostup okna  $U=1,2$ , izolační dvojsklo 4-10-4  $U=1,1$  a zvukový útlum min. 37 dB. Tato kombinace není možná. Jsou 2 varianty. Zachování repliky dle nákresů v zadání s tl. profilu 52 mm. Pak je možné zachovat pouze dvojsklo  $U=1,1$ . Jelikož se jedná o atypickou výrobu, nelze splnit prostup celého okna  $U=1,2$  a zvukový útlum min. 37 dB. Použití eurooken tl. 78 mm, pak je možné dodržet všechny požadavky, pouze u zvukového útlumu nelze doložit atestem celé okno, pouze sklo. Kterou variantu máme nacenit?

### **ODPOVĚĎ:**

Viz. Příloha – odpověď zpracovatele PD

V této souvislosti se prodlužuje termín k podání nabídek tzn. nový termín podání nabídek k výše uvedené akci se stanovuje na **12.4.2024 do 10:00h.**

Zpracoval:



Ing. arch. Vratislav Ansorge  
Sokolská 317, 549 41 Červený Kostelec  
t: +420 724 728 003  
e: vratislav@ansorge.cz

Město Broumov  
třída Masarykova 239  
550 01 Broumov 1

V Červeném Kostelci, dne 4. 4. 2024

**Věc: Výměna oken na budově II MěÚ Broumov – odpověď na dotaz**

Z důvodu vyjádření NPU je uvažována tl. profilu 52 mm s dvojsklem  $U=1,1$  - parametry celkového prostupu okna a zvukového útlumu není nutné splnit. Šlo o pozůstatek původního návrhu.



Ing. arch. Vratislav Ansorge  
Sokolská 317  
54941 Červený Kostelec