

Ing. arch. Michal Hladil
Ml. stavbařů 1884
765 02 Otrokovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
2. 5. 2023

NAŠE ZNAČKA
PM-21364/2023/5203/No

VYŘIZUJE
Ing. Simona Novozámská
+420 541637304
novozamska@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
18. 5. 2023

Záměr výstavby sportovního areálu Pahrbek Napajedla

(k.ú. Napajedla; ORP Otrokovice; kraj Zlínský; HP 4-13-01-0541-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 2. 5. 2023 nám byla předložena žádost a studie k akci: Záměr výstavby sportovního areálu Pahrbek Napajedla.

Investor stavby je: Město Napajedla.

Předložená studie řeší záměr výstavby víceúčelové sportovní haly a tenisových kurtů v rekreačním areálu Pahrbek na pozemku p.č. 7145, 7146, 7147, 6587/5, 6587/41, 6587/42, 6587/43, 7153/21 v k.ú. Napajedla.

Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad. Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace zaústěné do ČOV. Dešťové vody budou využívány k dalšímu využití (splachování, zálivce kurtů a zeleně).

Stavba bude napojena stávajícím sjezdem na účelovou komunikaci - ulici K Pahrsku.

V lokalitě se nachází úprava Moravy Uherské Hradiště - Napajedla (ochranná hráz, HM 230135).

Daná lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Morava, ve středním až vysokém povodňovém ohrožení dle mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik, ve vodním útvaru MOV_1290 „Morava od toku Dřevnice po tok Olšava“ povrchových vod a ve vodním útvaru ID 32221 „Flyš v povodí Moravy – severní část“ podzemních vod.

Sdělení správce povodí a vodního toku Morava IDVT 10100003

- S umístěním sportovního areálu souhlasíme za podmínky, že nedojde k ovlivnění odtokových poměrů a to pro povodňový scénář 5-ti, 20-ti a 100 leté povodně (bude posouzeno hydraulickým výpočtem na podrobném 2D numerickém modelu). V případě negativního ovlivnění odtokových poměrů nelze se stavbou souhlasit. Lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku a hrozí zde riziko zaplavení již při 5-ti leté povodni. Stavba musí být navržena tak, aby byly minimalizovány povodňové škody. V projektové dokumentaci musí být vyhodnoceno riziko zaplavení lokality, možnosti evakuace, doby zaplavení a odvodnění lokality po opadnutí povodně. Upozorňujeme, že příjezdové cesty jsou při povodni zaplavené. V lokalitě nesmí být umísťovány stavby k trvalému bydlení.
- Případné oplocení a stavby musí být navrženy mimo dopadovou vzdálenost břehových porostů.
- Požadujeme respektovat na základě ust. 49 zák. 254/2001 Sb. o vodách manipulační pásmo podél vodního toku. V tomto pruhu (min. 8 m od břehové hrany vodního toku) nebudou osazovány žádné nadzemní prvky trvalého charakteru.

-
- Upozorňujeme, že veškeré činnosti/zásahy ve vzdálenosti do 15,0 m od tělesa hráze, je možné provádět pouze se souhlasem správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p.).
 - Nakládání s dešťovými vodami požadujeme řešit v souladu s § 5 a 27 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění, konkrétně dle odvětvové technické normy vodního hospodářství „Hospodaření se srážkovými vodami“ (TNV 75 9011).

V případě realizace požadujeme předložit projektovou dokumentaci Povodí Moravy, s.p. k posouzení.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí