

Zadavatel: město Luhačovice
Se sídlem: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Zastoupený: Ing. Marianem Ležákem, starostou
IČ: 00284165

č.j.: 4/O/2023116

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 29.11.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 **-posun lhůty pro podání nabídky-**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Název veřejné zakázky: **Luhačovice – cyklostezka a lávka Družstevní**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2023116
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 54 odst. 5, § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Prosím o zodpovězení dotazu: Č.1 : Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích_ SO 201 - Lávka přes Šťávnici – položka č. 59 ložisko mostní elastomerové, není jasná specifikace elastomerových ložisek, zatížení, posun, pootočení, síly.

Odpověď č. 1 :

Pevná ložiska opěra 1:

1. Svislá síla – 150 kN
2. Vodorovná příčná síla – 20 kN
3. Vodorovná podélná síla – 30 kN
4. Pootočení – max. 10 mrad

Podélné posuvná ložiska opěra 2:

1. Svislá síla – 150 kN
2. Vodorovná příčná síla – 20 kN
3. Vodorovný posun – ± 15 mm
4. Pootočení – max. 10 mrad

Upravenou specifikaci ve výkazu výměr u položky č. 59 - ložisko mostní elastomerové v SO 201 - Lávka přes Šťávnici zadavatel poskytuje ve formě přílohy k tomuto vysvětlení.

S ohledem na charakter vysvětlení ZD zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídky. **Nově činí lhůta pro podání nabídky do 19.12.2024 do 10:00 hodin.**

Uvedená změna s vazbou na změnu lhůty pro podání nabídky je obsažena v příloženém dokumentu Textová část zadávací dokumentace změna č. 2 ze dne 29.11.2024. A je také obsažena v opravené výzvě k podání nabídky změna č. 2 ze dne 29.11.2024.

Veškeré změny provedené zadavatelem v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou pro dodavatele závazné a dodavatelé jsou povinni je zohlednit při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 29.11.2024.

Příloha:

Výzva k podání nabídky změna č. 2 ze dne 29.11.2024

Textová část zadávací dokumentace změna č. 2 ze dne 29.11.2024

Příloha č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb změna č. 2 (22_011_24_0119 - Lávka pro pěší v ul. Družstevní v Luhačovicích [zadání]...)

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností