


ROZVODNÁ SOUSTAVA
3NPE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-S

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2**

411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
- A.1 Základní izolace živých částí
- A.2 Ochrana přepážkami nebo kryty

411.3 Ochrana při poruše
- 411.3.1 Ochrana uzemněním a ochranné pospojování
- 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
- 415.1 Doplnková ochrana proudovými chrániči
- 415.2 Doplnková ochrana doplňující ochranným pospojováním

PROSTORY DLE ČSN 332000-5-51 ed.3 :
ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÉ



VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE ING.JAN STINDL	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	ING.JAN STINDL, projekce el. zařízení	
OKRES: UHERSKÉ HRADIŠTĚ		OBEC: KUNOVICE		FORMAT	2A4
INVESTOR: MĚSTO KUNOVICE, nám. SVOBODY 361, 686 04				DATUM	03.2014
AREÁL JÍZDY KRÁLŮ KUNOVICE				STUPEN	DPS
obj. SO 05 - AMFITEÁTR				MERITKO	1:100
parc. č. 2240/2, 2245, 2248, 2242, 2241 k.ú. KUNOVICE				ZAK.ČÍSLO:	
ELEKTROINSTALACE				ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU
SITUACE					3